

フェリーターミナルについて（県回答）

1. 建築確認済証（計画通知）に関すること

西郷港上屋についての計画通知の概要は下記のとおりである

(1) 新築工事（道路側既存上屋）

- ・確認済証 S56.2.5 第1号
- ・検査済証 S56.10.16
- ・建築概要 SRC 造 4 階建て、申請面積 1,358.07 m²

(2) 増築工事（海岸側）

- ・確認済証 H22.1.25 第 H21 計認建築島建土木 00032 号
- ・検査済証 H22.7.15 第 H22 計済建築島県隠岐 0102 号
- ・増築概要 RC 造 3 階建て、申請面積 859.83 m²

2. 構造設計（耐震診断）に関すること

(1) 既存上屋改修に係る構造耐震診断

- ・診断時 H21.9
- ・診断方法 第2次診断
- ・診断結果 改修後において $I_{sx}=0.66$ $C_{tu} \cdot S_d=0.66$ 、 $I_{sy}=0.68$ $C_{tu} \cdot S_d=0.61$

(2) 増築部分の構造計算適合性判定結果通知

- ・適合 H22.1.22 2010KKC 山陰 0001（（株）建築構造センター）

(3) 増築工事設計図（参考） 別添のとおり

※詳細については、隠岐の島町で令和4年度予定の基本計画策定業務の中で、必要なデータは提供します。