

水質の区分		放 流 水		地 下 水 等				
採取場所の略称		施設内放流槽	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称		山中採水井戸	施設外採水ピット	令和 年 月 日 基準値（廃止基準） (1リットルにつき)
採取年月日		令和7年12月16日		採取年月日		令和7年12月16日	令和7年12月16日	
測定結果が得られた日		令和8年1月23日		測定結果が得られた日		令和8年1月23日	令和8年1月23日	
1	アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	1	アルキル水銀	検出されず	検出されず	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 mg/L 未満	0.005mg 以下	2	総水銀	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.03mg 以下	3	カドミウム	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.003mg 以下
4	鉛及びその他化合物	0.005 mg/L 未満	0.1mg 以下	4	鉛	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.01mg 以下
5	有機燐化合物	0.1 mg/L 未満	1mg 以下	5	六価クロム	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.05mg 以下
6	六価クロム化合物	0.02 mg/L 未満	0.5mg 以下	6	砒素	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.1mg 以下	7	全シアン	検出されず	検出されず	検出されないこと
8	シアン化合物	0.1 mg/L 未満	1mg 以下	8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されず	検出されず	検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.0005 mg/L 未満	0.003mg 以下	9	トリクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.01mg 以下
10	トリクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1mg 以下	10	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.1mg 以下	11	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.2mg 以下	12	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.002mg 以下
13	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.02mg 以下	13	1・2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L 未満	0.0004 mg/L 未満	0.004mg 以下
14	1・2-ジクロロエタン	0.0004 mg/L 未満	0.04mg 以下	14	1・1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.1mg 以下
15	1・1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	1mg 以下	15	1・2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	合計量0.04mg 以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.4mg 以下	16	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	1mg 以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未満	3mg 以下	17	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 mg/L 未満	0.0006 mg/L 未満	0.006mg 以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 mg/L 未満	0.06mg 以下	18	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.002mg 以下
19	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 mg/L 未満	0.02mg 以下	19	チウラム	0.0006 mg/L 未満	0.0006 mg/L 未満	0.006mg 以下
20	チウラム	0.006 mg/L 未満	0.06mg 以下	20	シマジン	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.003mg 以下
21	シマジン	0.003 mg/L 未満	0.03mg 以下	21	チオベンカルブ	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	0.02 mg/L 未満	0.2mg 以下	22	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.01mg 以下
23	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.1mg 以下	23	セレン	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.1mg 以下	24	1・4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.05mg 以下
25	1・4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.5mg 以下	25	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.002mg 以下
26	ほう素及びその化合物	2 mg/L	50mg（海域230） 以下	26	ダイオキシン類	0.44 pg-TEQ/L	0.0065 pg-TEQ/L	
27	ふっ素及びその化合物	0.2 mg/L	15mg（海域以外） 以下	34	溶解性鉄含有量	0.01 mg/L		10mg 以下
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.3 mg/L	合計量200mg 以下	35	溶解性マンガン含有量	0.005 mg/L 未満		10mg 以下
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	1 mg/L 未満	5mg 以下	36	クロム含有量	0.02 mg/L 未満		2mg 以下
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	1 mg/L 未満	30mg 以下	37	大腸菌数	10CFU/mL		1mLにつき日間平均800CFU 以下
31	フェノール類含有量	0.2 mg/L 未満	5mg 以下	38	窒素含有量	6.0 mg/L		120mg（日間平均60） 以下
32	銅含有量	0.005 mg/L 未満	3mg 以下	39	燐含有量	0.010 mg/L		16mg（日間平均8） 以下
33	亜鉛含有量	0.01 mg/L 未満	2mg 以下	40	ダイオキシン類	0.000094pg-TEQ/L		10pg-TEQ 以下