

## 平成30年第1回隠岐の島町議会臨時会会議録

招集年月日 平成30年 2月14日  
招集場所 隠岐の島町城北町1番地 隠岐の島町役場  
開会(開議) 平成30年 2月14日(水) 9時30分 宣告

会議録署名議員の氏名 16番 福田 晃 議員 1番 大江 寿 議員

### 1. 出席議員

1番 大江 寿	7番 池田 賢治	13番 米澤 壽重
2番 村上 謙武	8番 安部 大助	14番 遠藤 義光
3番 菊地 政文	9番 前田 芳樹	15番 池田 信博
4番 石橋 雄一	10番 平田 文夫	16番 福田 晃
5番 村上 三三郎	11番 石田 茂春	
6番 西尾 幸太郎	12番 高宮 陽一	

### 1. 地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名

町 長	池田 高世偉	観光課長	吉田 隆
副町長	大庭 孝久	定住対策課長	鳥井 登
教育長	村尾 秀信	農林水産課長	佐々木 千明
総務課長	八幡 哲	上下水道課長	田中 秀喜
会計管理者	池田 賢一	建設課長	山崎 龍一
企画財政課長	渡部 誠	大規模事業課長	河北 尚夫
税務課長	藤木 正英	総務学校教育課長	池田 茂良
町民課長	名越 玲子	生涯学習課長	中林 眞
福祉課長	長田 栄	布施支所長	竹本 久
保健課長	平田 芳春	五箇支所長	金坂 賢一
環境課長	藤川 芳人	都万支所長	佐々木 義直

### 1. 職務のため本会議に出席した者の氏名

議会事務局長 野津 浩一 事務局長補佐 中村 恵美子

## 1. 町長提出議案の題目

議 第 1 号 工事請負変更契約の締結について〔 隠岐ポートプラザ空調改修工事（3 期工事）〕

議 第 2 号 工事請負変更契約の締結について〔 隠岐の島町木質ペレット製造施設建築工事〕

## 1. 議員提出議案の題目

発委第 1 号 使途不明金問題調査特別委員会の調査経費の追加に係る決議

## 議事の経過

### ○議長（石田茂春）

ただ今から、平成 30 年第 1 回隠岐の島町議会臨時会を開会いたします。

（ 開 議 宣 告 9 時 3 0 分 ）

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

### 日 程 第 1. 会議録署名議員の指名

「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、隠岐の島町議会会議規則第 125 条の規定により、16 番：福田 晃議員、1 番：大江 寿議員を指名します。

### 日 程 第 2. 会期決定の件

「会期決定の件」を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日 1 日としたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」の声を確認 ）

「異議なし」と認めます。

したがって、会期は本日 1 日に決定いたしました。

### 日 程 第 3. 町長提出議案の上程

「町長提出議案の上程」を行います。

お手元に配付のとおり、町長提出議案の議第 1 号「工事請負変更契約の締結について〔隠岐ポートプラザ空調改修工事（3 期工事）〕」から議第 2 号「工事請負変更契約の締結につい

て〔隠岐の島町木質ペレット製造施設建築工事〕までの2件を一括して議題とします。

#### 日 程 第 4. 提案理由の説明

「提案理由の説明」を行います。

ただ今、議題となりました2議案について、提出者から「提案理由の説明」を求めます。

番外：町長

#### ○番外（町長 池田 高世偉）

おはようございます。

本日、平成30年第1回隠岐の島町臨時議会を招集いたしましたところ、議員各位には年度末を控え御多忙の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。

提案理由の説明の前に、一言ご挨拶を申し上げます。

立春と申しますが、異常な天候が続く今日この頃でございます。大きな被害がないものの住民生活に支障をきたし、離島である大変さを改めて思い知らさせる自然災害と認識しているところでございます。この雪害に対しまして、今まで以上に更に迅速に対応していく所存でございますので、引き続き議員各位にはお力添えを賜りますよう、お願いを申し上げます。

さて、本日の議案におきましては「工事請負変更契約」の2件について、ご提案をするものでございますので慎重審議をお願い申し上げ、招集にあたってのご挨拶といたします。

どうかよろしくお願い申し上げます。

それでは、本日提案いたしました2件の議案について、ご説明申し上げます。

まず、議第1号の「工事請負変更契約の締結について〔隠岐ポートプラザ空調改修工事（3期工事）〕」についてであります。現場精査の結果、4期工事において更新を予定いたしておりました4階及び5階に設置してある屋外ダクトについて、腐食が著しく落下する危険があるため、改修時期を前倒して施工する必要性が生じたので、工事請負変更契約を締結いたしたく議決を求めるものであります。

次に、議第2号の「工事請負変更契約の締結について〔隠岐の島町木質ペレット製造施設建築工事〕」についてであります。消火設備としてスプリンクラーを設置するにあたり、配水管の水圧調査を行ったところ、スプリンクラーが正常に稼働するための水圧が確保できないことが判明したことから、基準の水圧を満たすため、貯水タンク、配水ポンプ等を追加設置する必要性が生じたので、工事請負変更契約を締結いたしたく議決を求めるものであります。

以上、2件の議案につきまして、何とぞ慎重ご審議の上、適切にご決定を賜りますようお願い

願ひ申し上げます。

**○議長（石田茂春）**

以上で、「提案理由の説明」を終ります。

議案審議の便宜上、本会議を休憩し、全員協議会を開きます。

（ 本会議休憩宣告 9時28分 ）

（ 全員協議会開会宣告 9時28分 ）

**○議長（石田茂春）**

全員協議会を閉じ、本会議を再開します。

（ 本会議再開宣告 9時39分 ）

**日 程 第 5. 質 疑**

「質疑」を行います。

まず、始めに議第1号議案について、何かございますか。

10番：平田文夫 議員

**○10番（平田文夫）**

精査した上で、これで前倒しするんだということだったけど、当初どういう精査をしていたの。設計するに当たって。

**○番外（観光課長 吉田 隆）**

この屋外ダクトについては、来年度、平成30年度で大丈夫であろうという見込みで設計されたものですが、内部を開いて見たら腐食が激しかったというものです。

**○10番（平田文夫）**

それは精査になってないじゃない。そうでしょう。今、まさに求められているものは、選択と集中、そしてコストの削減じゃないんですか。そういうことから考えると、最初の精査そのものが精査になっていないじゃないの。

特に室外のダクト、これはメッキでしょう。メッキかどうかちょっと。

**○番外（観光課長 吉田 隆）**

メッキかどうかということですが申し訳ありません。ちょっと把握しておりませんので確認をさせていただきたいと思います。

**○10番（平田文夫）**

把握してないって、説明するに当たって把握してないこと自体おかしいじゃないの。あなたがさっき言った耐用年数が15年だと。要するにこの冷暖房は出力は何キロなの。

**○番外（ 観光課長 吉田 隆 ）**

申し訳ありません。今、手元に資料がありませんのでお答えできません。

**○10番（ 平田 文夫 ）**

耐用年数は出力によって変わります。22キロワットの場合は13年、それ以上の場合は15年なんです。そしたらダクトそのものは、耐用年数を過ぎているわけでしょう。自ずと当初そういう考えが発生しなければならないじゃないですか。そうでしょう。要するにやることには反対ではないけれども、当初の取組みというものをしっかりとするという事は、要するに無駄な時間を省くだけで、工事にしても一緒でしょう、追加すればそれだけ工期が延びるわけで。

そういうふうに全体を考えて、今後は。それは全員に言われることです。やはり、ちゃんとした取組みをして、当初の要求でもそうでしょう、シーリングをかけてもシーリングが活かされないような要求をするわけですから。もう意識を変えて、今後はみんなでそういうふうな取組みをしてくださいよ。

**○番外（ 町長 池田 高世偉 ）**

所管課長の答弁に対しまして、確かにご指摘いただきましたように認識、また調査不足もあったと思います。その点につきまして改めてお詫びを申し上げますし、最終的に議員おっしゃるとおり我々、課長も含め初期の取組みにつきまして、今後、更に注意深く検討してまいります。よろしくお願いいたします。

**○議長（ 石田 茂春 ）**

ほかに、ございませんか。

12番：高宮陽一 議員

**○12番（ 高宮 陽一 ）**

先ほどの議員と同じことですが、先ほど町長の方からそういう話がありましたですが、これは9月の決算の時にも提案する時には、しっかりと調査をしてから提案するよという事を言ってますし、また12月議会でもそういったこと言ってます。

今回のこの件なんかも、同じ工事期間を決めるのにやはり専門性を持った職員がいないからある意味では業者任せ、多分これを4期工事に入れた、でも現状を見れば早くやらなくてはいけんということが分かるはずなんです。そこらが予算の関係で4期にまわしたかどうか分からんけども、やはりそういったところが少し専門性を持った職員なり業者でしっかりと見てしっかりと提案する、変更することはやむを得んとは思いますが、そこら辺りもう少

し慎重に取り組んでいただくようお願いしたいと思います。これ如何ですか。

**○番外（町長 池田 高世偉）**

議員ご指摘のことは、今も副町長と検討するように考えていますが、まだまだご提案申し上げる段階ではございませんが、先ほどおっしゃるように「専門性」のあるという部分を我々もすごく重視しておりまして、また次の機会にそういった部署も含めた対応をご提案させていただきたいと思っております。よろしく申し上げます。

**○議長（石田 茂春）**

ほかに、ございますか。

（ 「なし」の声を確認 ）

次に、議第2号議案についてございませんか。

（ 「なし」の声を確認 ）

以上で、「質疑」を終わります。

議案審議の便宜上、本会議を休憩し、全員協議会を開きます。

（ 本会議休憩宣告 9時45分 ）

（ 全員協議会開会宣告 9時45分 ）

**○議長（石田 茂春）**

全員協議会を閉じ、本会議を再開します。

（ 本会議休憩宣告 9時52分 ）

**日 程 第 6. 討 論**

「討論」を行います。

町長提出議案の議第1号「工事請負変更契約の締結について〔隠岐ポートプラザ空調改修工事（3期工事）〕」から、議第2号「工事請負変更契約の締結について〔隠岐の島町木質ペレット製造施設建築工事〕」までの2件を一括して討論に付します。

まず、原案に反対者の発言を許します。

（ 「なし」の声を確認 ）

「反対討論なし」と認めます。

次に、原案に賛成者の発言を許します。

（ 「なし」の声を確認 ）

「賛成討論なし」と認めます。

以上で、「討論」を終わります。

## 日 程 第 7. 採 決

「採決」を行います。

採決は、起立によって行います。

町長提出議案の議第1号「工事請負変更契約の締結について〔隠岐ポートプラザ空調改修工事(3期工事)〕」を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

( 起 立 全 員 )

起立「全員」であります。

したがって、議第1号は原案のとおり可決されました。

次に、議第2号「工事請負変更契約の締結について〔隠岐の島町木質ペレット製造施設建築工事〕」を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

( 起 立 全 員 )

起立「全員」であります。

したがって、議第2号は原案のとおり可決されました。

以上で、「採決」を終ります。

## 日 程 第 8. 議員提出議案の上程及び審議

本日、お手元に配付のとおり1件の議案が委員会提案されました。

隠岐の島町議会会議規則第14条第3項の規定による、委員会提案の要件を満たしていますので、直ちに議題といたします。

「提案理由の説明」を行います。

ただ今、議題となりました発委第1号「使途不明金問題調査特別委員会の調査経費の追加に係る決議」について、提出者から「提案理由の説明」を求めます。

2番：村上謙武 委員長

### ○2番（ 村 上 謙 武 ）

発委第1号「使途不明金調査特別委員会の調査経費の追加に係る決議」について、提案理由を説明いたします。

平成29年11月24日に設置された、「使途不明金問題調査特別委員会」の調査経費につきましては20万円以内ということで議決されたところでございますが、しかし当初の予定より委員会の開催回数が非常に増えたこと、そして本庁以外の6名の方に参考人という形で委員会に出

席していただき、該当事業の係わるお話をいろいろ伺いました。それに関する費用弁償が発生したということ、そして更に当委員会では懲戒免職になりました前職員に直接話しを聞くということにしておりますので、その件に関する旅費弁償が今後発生するということ、これらの理由から調査経費30万円の増額の決議を求めるところでございます。

なお、増額予算につきましては、既定の議会費の中で流用により対応するものでございますので、どうかご理解の上、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

### ○議長（石田茂春）

以上で、「提案理由の説明」を終ります。

これより、「質疑」を行います。

「質疑」はありませんか。

（ 「なし」 の声を確認 ）

「質疑なし」と認めます。

次に、「討論」を行います。

「討論」はありませんか。

（ 「なし」 の声を確認 ）

「討論なし」と認めます。

これより、「採決」を行います。

採決は、起立によって行います。

発委第1号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（ 起立多数 ）

起立「多数」であります。

したがって、発委第1号は原案のとおり可決されました。

以上で、「議員提出議案の上程及び審議」を終ります。

以上で、本臨時会に提出された議案は、全て議了いたしました。

本日はこれをもって散会し、平成30年第1回隠岐の島町議会臨時会を閉会します。

（ 閉会宣告 9時58分 ）

以下余白