

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
久見簡易水道／久見ポンプ井(原水)

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.017	0.017
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg／L	58.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	58.2	58.2
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
1, 4-ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	31.1	31.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19	0.19	0.19
蒸発残留物	mg／L	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	149
色度	度	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
ジオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.2
濁度	度	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	232	232
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
中央簡易水道／ダム(原水)

分析項目	単位+NB4:N32	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
塩化物イオン	mg／L	－	－	24.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.3	24.3	24.3
ベンゼン	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	－	－	240	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240	240	240
l, 4－ジオキサン	mg／L	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		－	－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	－	－	0.066	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.066	0.066	0.066
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	－	15.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.4	15.4	15.4
鉛及びその化合物	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	－	33.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33.7	33.7	33.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		－	－	微藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	－	－	0.23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.23	0.23	0.23
蒸発残留物	mg／L	－	－	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97	97	97
色度	度	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3
ジェオスミン	mg／L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9	6.9	6.9
濁度	度	－	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.3	1.3
大腸菌		－	－	陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
鉄及びその化合物	mg／L	－	－	0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.19	0.19	0.19
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	－	－	148	－	－	－	－	－	－	－	－	－	148	148	148
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	－	－	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	1.6	1.6

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
向ヶ丘簡易給水施設／向ヶ丘取水井(原水)

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg/L	—	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	21.9	21.9
ベンゼン	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg/L	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個/mL	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	7
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.5	12.5
鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	42.2	42.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg/L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	0.51	0.51
蒸発残留物	mg/L	—	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	101	101
色度	度	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.8
濁度	度	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
大腸菌		—	陽性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN/100mL	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S/cm	—	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	158	158
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	—	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
中央簡易水道(山田上)／山田上第1ポンプ井(原水)

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg／L	－	18.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.7	18.7	18.7
ベンゼン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	－	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	－	0.72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.72	0.72	0.72
陰イオン界面活性剤	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
1, 4－ジオキサン	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	52.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52.1	52.1	52.1
鉛及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルインボルネオール	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	17.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.1	17.1	17.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
蒸発残留物	mg／L	－	194	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	194	194	194
色度	度	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.3	2.3
ジェオスミン	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレ	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5
濁度	度	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	－	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35	0.35	0.35
テトラクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	－	279	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	279	279	279
トリクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	－	0.3 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
中央簡易水道(山田上)／山田上第2ポンプ井(原水)

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg／L	—	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	29.7	29.7
ベンゼン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09
陰イオン界面活性剤	mg／L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
1, 4-ジオキサン	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	21.1	21.1
鉛及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	10.9	10.9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	—	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24	0.24	0.24
蒸発残留物	mg／L	—	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	117	117
色度	度	—	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
ジェオスミン	mg／L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.3
濁度	度	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	—	1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150	150
トリクロロエチレン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	—	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
中央簡易水道(山田上)／山田上第3ポンプ井(原水)

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
塩化物イオン	mg／L	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	29.2	29.2
ベンゼン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
1, 4－ジオキサン	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	—	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	18.9	18.9
鉛及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2	11.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13	0.13
蒸発残留物	mg／L	—	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	102	102
色度	度	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
ジェオスミン	mg／L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.3
濁度	度	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
大腸菌		—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	—	1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
テトラクロロエチレン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μS／cm	—	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	143	143
トリクロロエチレン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	—	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度	2024															
原浄水区分	原水															
採水場所	代簡易水道／代ポンプ井(原水)															
分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.005
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg／L	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	36.7	36.7
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37	0.37	0.37
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	29
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09
蒸発残留物	mg／L	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	202	202
色度	度	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
濁度	度	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	234	234
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度
原浄水区分
採水場所

2024
原水
長尾田飲料水供給施設／長尾田取水堰（原水）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
塩化物イオン	mg／L	48.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	48.3	48.3
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30
l, 4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	25
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	21.4	21.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13	0.13
蒸発残留物	mg／L	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	128	128
色度	度	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	2.7
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.8
濁度	度	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9
大腸菌		陽性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大腸菌(最確数)	MPN／100mL	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	31
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μS／cm	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196	196	196
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9

年度

2024

原浄水区分

原水

採水場所

長尾田飲料水供給施設／長尾田取水堰（原水）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
塩化物イオン	mg／L	48.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48.3	48.3	48.3
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30	30	30
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	25	25
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.4	21.4	21.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	0.13
蒸発残留物	mg／L	128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128	128	128
色度	度	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.7	2.7
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
p H値		6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8	6.8	6.8
濁度	度	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.9	0.9
大腸菌		陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌（最確数）	MPN／100mL	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31	31	31
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	196	196	196
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.9	0.9