

監視項目結果一覧表(1/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (1/13)

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示										判定				備考	
監視用	スケール			入力		出力		設備 状態	アラーム (電)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報/年報									
				デジ タル	アナ ログ	デジ タル	アナ ログ									毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HL 警報	H 警報	L 警報	LL 警報		
A101000	池田浄水場	受電電圧	0.00 ~ 9.00 V	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101001	池田浄水場	受電電流	0.0 ~ 60.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101002	池田浄水場	受電周波数	55.0 ~ 65.0 Hz	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101003	池田浄水場	受電電力	0 ~ 720 KWh	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103003	池田浄水場	受電電力 積算	0 ~ 10 Kw/P	○												○	○	○	○	○				良					
A101004	池田浄水場	変圧器二次 電圧	0 ~ 300 V	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良	(二次電圧)				
A101005	池田浄水場	変圧器二次 電流	0 ~ 2000 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良	(二次電流)				
A101006	池田浄水場	第4取水井 水位	0.0 ~ 10.0 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	良					
A101007	池田浄水場	第4 No.1 取水P電流	0.0 ~ 40.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101008	池田浄水場	第4 No.2 取水P電流	0.0 ~ 40.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101009	池田浄水場	第4取水井 原水PH	0.0 ~ 14.0 pH	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101010	池田浄水場	第4取水井 原水濁度	0 ~ 200 度	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101011	池田浄水場	第4取水井 取水流量	0 ~ 150 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103011	池田浄水場	第4取水井 取水流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101012	池田浄水場	第1取水井 取水P電流	0.0 ~ 30.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101013	池田浄水場	第2取水井 取水P電流	0.0 ~ 75.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101014	池田浄水場	第3取水井 取水P電流	0.0 ~ 30.0 A	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101015	池田浄水場	第1取水井 水位	0.00 ~ 5.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	良					
A101016	池田浄水場	第2取水井 水位	0.0 ~ 10.0 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	良					
A101017	池田浄水場	第3取水井 水位	0.0 ~ 10.0 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	良					
A101018	池田浄水場	池田 取水流量	0 ~ 300 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103018	池田浄水場	池田 取水流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101019	池田浄水場	原田 取水流量	0 ~ 300 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103019	池田浄水場	原田 取水流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101045	池田浄水場	池田 第3水源流量	0 ~ 100 m3/h	◇		◇			◇	◇		◇								◇	◇	◇	◇	-	(将来)				
A103045	池田浄水場	第3水源流量積算		◇										◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇				-	(将来)				
A101020	池田浄水場	No.1緩速攪拌機 回転数	0 ~ 1800 min-1	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101021	池田浄水場	No.2緩速攪拌機 回転数	0 ~ 1800 min-1	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101022	池田浄水場	No.3緩速攪拌機 回転数	0 ~ 1800 min-1	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101023	池田浄水場	No.4緩速攪拌機 回転数	0 ~ 1800 min-1	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101024	池田浄水場	沈殿池PH	0.0 ~ 14.0 pH	○		○			○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	良					
A101025	池田浄水場	No.1ろ過 流出弁開度	0 ~ 100 %	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101026	池田浄水場	No.2ろ過 流出弁開度	0 ~ 100 %	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101027	池田浄水場	No.3ろ過 流出弁開度	0 ~ 100 %	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101028	池田浄水場	No.4ろ過 流出弁開度	0 ~ 100 %	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A101029	池田浄水場	No.1ろ過 ろ過流出流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103029	池田浄水場	No.1ろ過 ろ過流出流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101030	池田浄水場	No.2ろ過 ろ過流出流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103030	池田浄水場	No.2ろ過 ろ過流出流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101031	池田浄水場	No.3ろ過 ろ過流出流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103031	池田浄水場	No.3ろ過 ろ過流出流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					
A101032	池田浄水場	No.4ろ過 ろ過流出流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○		○			○	○		○								○	○	○	○	良					
A103032	池田浄水場	No.4ろ過 ろ過流出流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○				良					

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(2/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (2/13)

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示														判 定	備 考	
監視用				スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (音)	アラーム (灯)	トレンド	バー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
															毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報			H 警 報
A101033		池田浄水場	浄水池水位	0.00 ~ 7.00 m	○				○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101034		池田浄水場	浄水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○				○			○	○		○		○	○	○					○	○	○	○	良		
A101035		池田浄水場	浄水濁度	0.00 ~ 2.00 度	○				○			○	○		○		○	○	○					○	○	○	○	良		
A101036		池田浄水場	No.1下西 送水P電流	0 ~ 250 A	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101037		池田浄水場	No.2下西 送水P電流	0 ~ 250 A	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101038		池田浄水場	No.1下西 吐出弁開度	0 ~ 100 %	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101039		池田浄水場	No.2下西 吐出弁開度	0 ~ 100 %	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101040		池田浄水場	下西送水流量	0 ~ 400 m3/h	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A103040		池田浄水場	下西送水流量 積算		○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	良		
A101041		池田浄水場	No.1原田 送水P電流	0.0 ~ 60.0 A	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101042		池田浄水場	No.2原田 送水P電流	0.0 ~ 60.0 A	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101043		池田浄水場	原田送水流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A103043		池田浄水場	原田送水流量 積算		○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	良		
A101044		池田浄水場	受電効率	-0.5~1.0~0.5		○			○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101048		池田浄水場	膜ろ過着水弁 原水温度	-10.0 ~ 40.0 °C	○				○			○	○		○			○	○	○				○	○	○	○	良		
A101049		池田浄水場	膜ろ過着水弁 原水濁度	0.0 ~ 50.0 度	○				○			○	○		○				○	○	○				○	○	○	○	良	
A101050		池田浄水場	膜ろ過着水弁 原水PH	0.0 ~ 14.0 pH	○				○			○	○		○				○	○	○				○	○	○	○	良	
A101051		池田浄水場	膜ろ過装置 ろ過水濁度	0.0000 ~ 2.0000 度	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101053		池田浄水場	膜ろ過装置 ろ過水差圧	0.0 ~ 500.0 Kpa	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101054		池田浄水場	膜ろ過装置 供給流量	0 ~ 150 m3/h	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A103054		池田浄水場	膜ろ過装置 供給流量積算		○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	良		
A101055		UV装置	池田第1・2 総流量	1.0 ~ 150.0		○			○			○	○		○									○	○	○	○	良	(原水流量)	
A103055		UV装置	池田第1・2 総流量積算		○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	良		
A101056		UV装置	池田第1・2 原水濁度	0.0 ~ 5.0 度	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101057		池田浄水場	No.1UV装置 照射量	0.0 ~ 1000.0 mJ/m2	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101058		池田浄水場	No.2UV装置 照射量	0.0 ~ 1000.0 mJ/m2	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
A101061		池田浄水場	膜ろ過装置 原水側圧力	0.0 ~ 500.0 Kpa	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良	(1次側圧力)	
A101062		池田浄水場	膜ろ過装置 ろ過側圧力	0.0 ~ 500.0 KPa	○				○			○	○		○									○	○	○	○	良		
D130000			受電地絡		○					○					○													良		
D130001			受電過電流		○					○					○													良		
D130002			変圧器温度上昇		○					○					○													良		
D130003			変圧器二次地絡		○					○					○													良		
D130004			停電		○					○					○													良		
D130005			漏電		○					○					○													良		
D130006			電源切替 買電		○				○						○													良		
D130007			電源切替 売電		○				○						○													良		
D130008			分岐盤故障		○					○					○													良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(3/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ)(3/13)

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示										判定	備考			
監視用				スケール	入力	出力	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
					デジタル	アナログ									デジタル	アナログ	毎正時 瞬時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月 平均			積算	平均	積算
D130012		自家発電	運転		○		○					○															良	
D130013		自家発電	故障		○		○	○					○	○													良	
D130014		自家発電	燃料タンク減		○		○	○					○	○													良	
D130015		自家発電	試験運転異常		○		○																				良	
A109000		自家発電	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○							良	
D130016		V C B入			○		○																				良	
D130017		無停電電源装置異常			○		○	○					○	○													良	設備無し
D130020		No.1逆洗ブロワ	運転		○		○					○															良	
D130021		No.1逆洗ブロワ	故障		○		○	○					○	○													良	
A109001		No.1逆洗ブロワ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○							良	
D130022		No.2逆洗ブロワ	運転		○		○					○															良	
D130023		No.2逆洗ブロワ	故障		○		○	○					○	○													良	
A109002		No.2逆洗ブロワ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○							良	
D130028		No.1逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130029		No.1逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130030		No.2逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130031		No.2逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130032		No.3逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130033		No.3逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130034		No.4逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130035		No.4逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130036		No.5逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130037		No.5逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130038		No.6逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130039		No.6逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130040		No.7逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130041		No.7逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130042		No.8逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130043		No.8逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130044		No.9逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130045		No.9逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130046		No.10逆洗弁	全閉		○		○																				良	
D130047		No.10逆洗弁	故障		○		○	○					○	○													良	
D130048		第4取水弁	減水		○		○	○					○	○													良	
D130049		第4取水弁	満水		○		○	○					○	○													良	
D130052		第4取水弁No.1取水ポンプ	運転		○		○					○															良	
D130053		第4取水弁No.1取水ポンプ	故障		○		○	○					○	○													良	
A109003		第4取水弁No.1取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○							良	
D130056		第4取水弁No.2取水ポンプ	運転		○		○					○															良	
D130057		第4取水弁No.2取水ポンプ	故障		○		○	○					○	○													良	
A109004		第4取水弁No.2取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○							良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (4/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (4/13)

TAG NO.		監視項目		信号種別										画面表示										判 定	備 考			
監視用				スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
															毎正時 瞬 時	積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	最 小	日・月 平 均	積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	最 小	HH 警 報			H 警 報	L 警 報	LL 警 報
D130060		原水PH	異常高		○			○	○				○	○												良		
D130061		原水PH	異常低		○			○	○				○	○												良		
D130062		原水濁度	異常高		○			○	○				○	○												良		
D130064		第1取水井取水ポンプ	運転		○			○				○														良		
D130065		第1取水井取水ポンプ	故障		○			○	○				○	○												良		
A109005		第1取水井取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○							良		
D130066		第2取水井取水ポンプ	運転		○			○				○														良		
D130067		第2取水井取水ポンプ	故障		○			○	○				○	○												良		
A109006		第2取水井取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○							良		
D130068		第3取水井取水ポンプ	運転		○			○				○														良		
D130069		第3取水井取水ポンプ	故障		○			○	○				○	○												良		
A109007		第3取水井取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○							良		
D130072		第1取水井	減水		○			○	○				○	○												良		
D130073		第2取水井	減水		○			○	○				○	○												良		
D130074		第3取水井	減水		○			○	○				○	○												良		
D130076		中間槽	減水		○			○	○				○	○												良	(1系傾斜坂沈殿池)	
D130077		中間槽	満水		○			○	○				○	○												良	(1系傾斜坂沈殿池)	
D130080		急速攪拌機	運転		○			○				○														良		
D130081		急速攪拌機	故障		○			○	○				○	○												良		
D130084		圧力水ポンプ	運転		○			○				○														良		
D130085		圧力水ポンプ	故障		○			○	○				○	○												良		
A109008		圧力水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○							良		
D130088		No.1圧力水弁	全閉		○			○																		良		
D130089		No.1圧力水弁	故障		○			○	○				○	○												良		
D130090		No.2圧力水弁	全閉		○			○																		良		
D130091		No.2圧力水弁	故障		○			○	○				○	○												良		
D130096		No.1緩速攪拌機	運転		○			○				○														良		
D130097		No.1緩速攪拌機	故障		○			○	○				○	○												良		
D130098		No.2緩速攪拌機	運転		○			○				○														良		
D130099		No.2緩速攪拌機	故障		○			○	○				○	○												良		
D130100		No.3緩速攪拌機	運転		○			○				○														良		
D130101		No.3緩速攪拌機	故障		○			○	○				○	○												良		
D130102		No.4緩速攪拌機	運転		○			○				○														良		
D130103		No.4緩速攪拌機	故障		○			○	○				○	○												良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (5/91)

設備名称：池田浄水場 (イケダジョウスイジョウ) (5/13)

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示										判 定	備 考							
			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故 障 通 報	日報					月報／年報					HL警報					
				デ ジ タ ル	ア ナ ログ	デ ジ タ ル	ア ナ ログ									毎 正 時	瞬 間	積 算	平 均	トータル	積 算	最 大			最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小
D130104		No.1排泥ブロウ 運転																										良			
D130105		No.1排泥ブロウ 故障																										良			
A109028		No.1排泥ブロウ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h																								良			
D130106		No.2排泥ブロウ 運転																										良			
D130107		No.2排泥ブロウ 故障																										良			
A109029		No.2排泥ブロウ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h																								良			
D130108		排水ポンプ 運転																										良			
D130109		排水ポンプ 故障																										良			
A109009		排水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h																								良			
D130111		排水柵 満水																										良			
D130112		No.1前次垂注ポンプ 運転																										良			
D130113		No.1前次垂注ポンプ 故障																										良			
D130114		No.2前次垂注ポンプ 運転																										良			
D130115		No.2前次垂注ポンプ 故障																										良			
D130116		前次垂注ポンプ 液位低																										良			
D130120		No.1苛性ソーダ注入ポンプ 運転																										良			
D130121		No.1苛性ソーダ注入ポンプ 故障																										良			
D130122		No.2苛性ソーダ注入ポンプ 運転																										良			
D130123		No.2苛性ソーダ注入ポンプ 故障																										良			
D130124		苛性ソーダ貯留槽 液位低																										良			
D130128		No.1PAC注入ポンプ 運転																										良			
D130129		No.1PAC注入ポンプ 故障																										良			
D130130		No.2PAC注入ポンプ 運転																										良			
D130131		No.2PAC注入ポンプ 故障																										良			
D130132		PAC貯留槽 液位低																										良			
D130136		沈殿池PH 異常高																										良			
D130137		沈殿池PH 異常低																										良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(6/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ)(6/13)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別		スケール	画面表示											HL警報				判 定	備 考									
						入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設備 状 態	アラ ーム (音)	アラ ーム (燈)	トレ ンド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日報					月報/年報				HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報			
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小				
D130144		No.1ろ過流出弁 寸開				○		○																						良	
D130145		No.1ろ過流出弁 故障				○		○	○					○	○															良	
D130146		No.1ろ過流出弁 コントローラ異常				○		○	○					○	○															良	
D130147		No.1ろ過流出弁 警報				○		○	○					○	○															良	
D130148		No.2ろ過流出弁 寸開				○		○																						良	
D130149		No.2ろ過流出弁 故障				○		○	○					○	○															良	
D130150		No.2ろ過流出弁 コントローラ異常				○		○	○					○	○															良	
D130151		No.2ろ過流出弁 警報				○		○	○					○	○															良	
D130152		No.3ろ過流出弁 寸開				○		○																						良	
D130153		No.3ろ過流出弁 故障				○		○	○					○	○															良	
D130154		No.3ろ過流出弁 コントローラ異常				○		○	○					○	○															良	
D130155		No.3ろ過流出弁 警報				○		○	○					○	○															良	
D130156		No.4ろ過流出弁 寸開				○		○																						良	
D130157		No.4ろ過流出弁 故障				○		○	○					○	○															良	
D130158		No.4ろ過流出弁 コントローラ異常				○		○	○					○	○															良	
D130159		No.4ろ過流出弁 警報				○		○	○					○	○															良	
D130160		No.1緩速ろ過池 ろ過				○		○																						良	
D130161		No.1緩速ろ過池 休止				○		○																						良	
D130162		No.2緩速ろ過池 ろ過				○		○																						良	
D130163		No.2緩速ろ過池 休止				○		○																						良	
D130164		No.3緩速ろ過池 ろ過				○		○																						良	
D130165		No.3緩速ろ過池 休止				○		○																						良	
D130166		No.4緩速ろ過池 ろ過				○		○																						良	
D130167		No.4緩速ろ過池 休止				○		○																						良	
D130168		No.1流出弁ビット浸水				○		○						○																良	
D130169		No.2流出弁ビット浸水				○		○						○																良	
D130170		No.3流出弁ビット浸水				○		○						○																良	
D130171		No.4流出弁ビット浸水				○		○						○																良	
D130172		No.1浄水ポンプ 運転				○		○					○																	良	
D130173		No.1浄水ポンプ 故障				○		○	○					○	○															良	
A109010		No.1浄水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○							良	
D130174		No.2浄水ポンプ 運転				○		○					○																	良	
D130175		No.2浄水ポンプ 故障				○		○	○					○	○															良	
A109011		No.2浄水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○							良	
D130176		処理水槽 満水				○		○	○					○	○															良	
D130177		処理水槽 減水				○		○	○					○	○															良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (7/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (7/13)

TAG_NO.		監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考					
監視用			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (音)	アラーム (灯)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報/年報				HL警報							
				デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎正時 瞬 算	トータル 平 均	トータル 積 算	最大	最小	日・月 平 均	日・月 積 算	トータル 平 均	トータル 積 算			最大	最小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報
D130180		No.1後次垂注入ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130181		No.1後次垂注入ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
D130182		No.2後次垂注入ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130183		No.2後次垂注入ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
D130184		No.3後次垂注入ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130185		No.3後次垂注入ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
D130186		No.4後次垂注入ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130187		No.4後次垂注入ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
D130190		池田系後次垂留槽	液位低		○			○	○					○	○														良		
D130191		原田系後次垂留槽	液位低		○			○	○					○	○														良		
D130192		浄水池	満水		○			○	○					○	○														良		
D130193		浄水池	減水		○			○	○					○	○														良		
D130194		浄水残塩	異常高		○			○	○					○	○														良		
D130195		浄水残塩	異常低		○			○	○					○	○														良		
D130197		浄水濁度	異常高		○			○	○					○	○														良		
D130200		No.1下西送水ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130201		No.1下西送水ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
A109012		No.1下西送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h			○					○			○													良		
D130202		No.2下西送水ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130203		No.2下西送水ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
A109013		No.2下西送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h			○					○			○													良		
D130208		No.1下西送水吐出弁	寸開		○			○						○															良		
D130209		No.1下西送水吐出弁	故障		○			○	○					○	○														良		
D130210		No.2下西送水吐出弁	寸開		○			○						○															良		
D130211		No.2下西送水吐出弁	故障		○			○	○					○	○														良		
D130216		No.1原田送水ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130217		No.1原田送水ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
A109014		No.1原田送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h			○					○			○													良		
D130218		No.2原田送水ポンプ	運転		○			○					○																良		
D130219		No.2原田送水ポンプ	故障		○			○	○					○	○														良		
A109015		No.2原田送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h			○					○			○													良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (8/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (8/13)

TAG NO.		監視項目	信号種別										画面表示										HL警報				判 定	備 考					
監視用			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報					月報／年報												
				デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎正時 瞬時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平均	積 算	平 均	積 算	最 大			最 小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報
D130224		2階電気室異常		○				○							○																	良	
D130225		1階電気室異常		○				○							○																	良	
D130226		発電機室異常		○				○							○																	良	
D130227		薬注室異常		○				○							○																	良	
D130228		ブロウ室異常		○				○							○																	良	
D130229		UPS異常		○				○							○																	良	
D130230		データ処理CPU異常		○				○							○																	良	
D130231		インターフェースCPU異常		○				○							○																	良	
D130232		監視用CPU異常		○				○							○																	良	タッチパネル用PLC
D130788		緊急自動運転中		○				○																								良	
D130240		膜ろ過着水井 原水濁度 異常高		○				○	○						○	○																良	
D130672		膜ろ過着水井 原水PH 異常高		○				○	○						○	○																良	
D130673		膜ろ過着水井 原水PH 異常低		○				○	○						○	○																良	
D130242		原水サンプリングポンプ 運転		○				○						○																		良	
D130243		原水サンプリングポンプ 故障		○				○	○					○	○																	良	
D130244		第1混和槽攪拌機 運転		○				○						○																		良	
D130245		第1混和槽攪拌機 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109016		第1混和槽攪拌機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130246		第2混和槽攪拌機 運転		○				○						○																		良	
D130247		第2混和槽攪拌機 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109017		第2混和槽攪拌機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130248		No.1膜供給ポンプ 運転		○				○						○																		良	
D130249		No.1膜供給ポンプ 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109018		No.1膜供給ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130250		No.2膜供給ポンプ 運転		○				○						○																		良	
D130251		No.2膜供給ポンプ 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109019		No.2膜供給ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130256		No.1空気圧縮機 運転		○				○						○																		良	
D130257		No.1空気圧縮機 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109020		No.1空気圧縮機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130258		No.2空気圧縮機 運転		○				○						○																		良	
D130259		No.2空気圧縮機 故障		○				○	○					○	○																	良	
A109021		No.2空気圧縮機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○									良	
D130260		空気槽圧力 異常低		○				○	○					○	○																	良	
D130264		膜ろ過装置 重故障		○				○	○					○	○																	良	
D130265		膜ろ過装置 軽故障		○				○	○	○				○	○																	良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (9/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ) (9/13)

TAG NO.		監視項目		信号種別										画面表示										判 定	備 考					
監視用				スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報					HL警報				
					デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均			積 算	トータル 積 算	最 大	最 小	HH 警 報
D130272		第2混和槽	満水		○			○	○						○	○													良	
D130273		第2混和槽	減水		○			○	○						○	○													良	
D130276		運転操作器（膜ろ過）	異常		○				○							○													良	
D130277		薬品洗浄装置 電磁弁	異常		○				○							○													良	
D130280		No.1PAC注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130281		No.1PAC注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130282		No.2PAC注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130283		No.2PAC注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130284		PAC注入ポンプ	注入不良（膜ろ過）		○				○							○													良	
D130285		PAC貯留槽	液位低（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130288		No.1苛性ソーダ注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130289		No.1苛性ソーダ注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130290		No.2苛性ソーダ注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130291		No.2苛性ソーダ注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130292		苛性ソーダ注入ポンプ	注入不良（膜ろ過）		○				○							○													良	
D130293		苛性ソーダ貯留槽	液位低（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130296		No.1逆洗次亜注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130297		No.1逆洗次亜注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130298		No.2逆洗次亜注入ポンプ	運転（膜ろ過）		○			○					○																良	
D130299		No.2逆洗次亜注入ポンプ	故障（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	
D130300		逆洗次亜注入ポンプ	注入不良（膜ろ過）		○				○							○													良	
D130301		逆洗次亜貯留槽	液位低（膜ろ過）		○			○	○						○	○													良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(10/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジヨウスイジヨウ)(10/13)

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示										判定	備考			
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (警)	アラーム (警)	トレンド	バーグラフ	運転履歴	タイム シフト	故障通報	日報					月報/年報								
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報		
D130704		No.1膜ろ過 停止中		○		○																			良		
D130705		No.1膜ろ過 ろ過中		○		○					○															良	ろ過
A109022		No.1膜ろ過 ろ過(運転)時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D130706		No.1膜ろ過 ろ過待機		○		○																				良	ろ過
D130707		No.1膜ろ過 凍結防止		○		○																				良	ろ過
D130708		No.1膜ろ過 水張り		○		○																				良	ろ過
D130709		No.1膜ろ過 水抜き待機		○		○																				良	ろ過
D130710		No.1膜ろ過 水抜き		○		○																				良	ろ過
D130711		No.1膜ろ過 逆洗待機		○		○																				良	逆洗
D130712		No.1膜ろ過 次亜逆洗		○		○																				良	逆洗
D130713		No.1膜ろ過 逆洗中		○		○					○															良	逆洗
A109500		No.1膜ろ過 逆洗回数	0 ~ 999	回										○				○								良	
D130714		No.1膜ろ過 濁度監視		○		○																				良	
D130715		No.1膜ろ過 薬洗準備工程		○		○																				良	薬洗
D130716		No.1膜ろ過 薬品洗浄工程		○		○																				良	薬洗
D130717		No.1膜ろ過 リンス工程		○		○																				良	薬洗
D130718		No.1膜ろ過 薬洗終了工程		○		○																				良	薬洗
D130720		No.2膜ろ過 停止中		○		○																				良	
D130721		No.2膜ろ過 ろ過中		○		○					○															良	ろ過
A109023		No.2膜ろ過 ろ過(運転)時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D130722		No.2膜ろ過 ろ過待機		○		○																				良	ろ過
D130723		No.2膜ろ過 凍結防止		○		○																				良	ろ過
D130724		No.2膜ろ過 水張り		○		○																				良	ろ過
D130725		No.2膜ろ過 水抜き待機		○		○																				良	ろ過
D130726		No.2膜ろ過 水抜き		○		○																				良	ろ過
D130727		No.2膜ろ過 逆洗待機		○		○																				良	逆洗
D130728		No.2膜ろ過 次亜逆洗		○		○																				良	逆洗
D130729		No.2膜ろ過 逆洗中		○		○					○															良	逆洗
A109501		No.2膜ろ過 逆洗回数	0 ~ 999	回										○				○								良	
D130730		No.2膜ろ過 濁度監視		○		○																				良	
D130731		No.2膜ろ過 薬洗準備工程		○		○																				良	薬洗
D130732		No.2膜ろ過 薬品洗浄工程		○		○																				良	薬洗
D130733		No.2膜ろ過 リンス工程		○		○																				良	薬洗
D130734		No.2膜ろ過 薬洗終了工程		○		○																				良	薬洗

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(11/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ)(11/13)

TAG_NO.		監視項目	信号種別											画面表示											判 定	備 考					
監視用			スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラーム (音)	アラーム (灯)	トレンド	バー グラフ	運 転 歴 史	タイ ム ソ フ ト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
														毎正時 瞬間	積算	平均	トータル 積算	最大	最小	日・月 平均	積算	平均	積算	最大			最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報
D130736		No. 3膜ろ過	停止中		○		○																						良		
D130737		No. 3膜ろ過	ろ過中		○		○					○																	良	ろ過	
A109024		No. 3膜ろ過	ろ過(運転)時間	0:00 ~ 24:00	h										○					○									良		
D130738		No. 3膜ろ過	ろ過待機		○		○																						良	ろ過	
D130739		No. 3膜ろ過	凍結防止		○		○																						良	ろ過	
D130740		No. 3膜ろ過	水張り		○		○																						良	ろ過	
D130741		No. 3膜ろ過	水抜き待機		○		○																						良	ろ過	
D130742		No. 3膜ろ過	水抜き		○		○																						良	ろ過	
D130743		No. 3膜ろ過	逆洗待機		○		○																						良	逆洗	
D130744		No. 3膜ろ過	次亜逆洗		○		○																						良	逆洗	
D130745		No. 3膜ろ過	逆洗中		○		○					○																	良	逆洗	
A109502		No. 3膜ろ過	逆洗回数	0 ~ 999	回										○					○									良		
D130746		No. 3膜ろ過	濁度監視		○		○																						良		
D130747		No. 3膜ろ過	薬洗準備工程		○		○																						良	薬洗	
D130748		No. 3膜ろ過	薬品洗浄工程		○		○																						良	薬洗	
D130749		No. 3膜ろ過	リンス工程		○		○																						良	薬洗	
D130750		No. 3膜ろ過	薬洗終了工程		○		○																						良	薬洗	
D130752		No. 4膜ろ過	停止中		○		○																						良		
D130753		No. 4膜ろ過	ろ過中		○		○					○																	良	ろ過	
A109025		No. 4膜ろ過	ろ過(運転)時間	0:00 ~ 24:00	h										○					○									良		
D130754		No. 4膜ろ過	ろ過待機		○		○																						良	ろ過	
D130755		No. 4膜ろ過	凍結防止		○		○																						良	ろ過	
D130756		No. 4膜ろ過	水張り		○		○																						良	ろ過	
D130757		No. 4膜ろ過	水抜き待機		○		○																						良	ろ過	
D130758		No. 4膜ろ過	水抜き		○		○																						良	ろ過	
D130759		No. 4膜ろ過	逆洗待機		○		○																						良	逆洗	
D130760		No. 4膜ろ過	次亜逆洗		○		○																						良	逆洗	
D130761		No. 4膜ろ過	逆洗中		○		○					○																	良	逆洗	
A109503		No. 3膜ろ過	逆洗回数	0 ~ 999	回										○					○									良		
D130762		No. 4膜ろ過	濁度監視		○		○																						良		
D130763		No. 4膜ろ過	薬洗準備工程		○		○																						良	薬洗	
D130764		No. 4膜ろ過	薬品洗浄工程		○		○																						良	薬洗	
D130765		No. 4膜ろ過	リンス工程		○		○																						良	薬洗	
D130766		No. 4膜ろ過	薬洗終了工程		○		○																						良	薬洗	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(12/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ)(12/13)

監視用	TAG NO.	監視項目	スケール	信号種別										画面表示										判定	備考					
				入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報						HL警報				
				デ ジ タル	ア ナ ログ	デ ジ タル	ア ナ ログ									毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算	最大 最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算	最大 最小			HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報	
D130336		No. 1UV照射装置 運転		○				○				○																	良	
D130337		No. 1UV照射装置 UV照射量確立		○				○																					良	
D130338		No. 1UV照射装置 UV照射量低下		○				○		○				○	○														良	
D130339		No. 1UV照射装置 水温上昇 (40℃)		○				○	○					○	○														良	
D130340		No. 1UV照射装置 水温 (35℃)		○				○		○				○	○														良	
D130341		No. 1UV照射装置 ランプ不点		○				○		○				○	○														良	
D130342		No. 1UV照射装置 機側盤内温度異常		○				○		○				○	○														良	
D130343		No. 1UV照射装置 漏電		○				○	○					○	○														良	
D130344		No. 1UV照射装置 ランプスリープ割れ		○				○	○					○	○														良	
D130345		No. 1UV照射装置 シーケンサ故障		○				○	○					○	○														良	
D130346		No. 1UV照射装置 洗浄装置故障		○				○		○				○	○														良	
D130347		No. 1UV照射装置 自動選択		○				○																					良	
D130348		No. 1UV照射装置 保守中		○				○																					良	
A109026		No. 1UV照射装置 運転時間	0:00 ～ 24:00	h												○					○								良	
D130349		No. 1UV照射装置異常		○				○	○					○	○														良	
D130352		No. 2UV照射装置 運転		○				○					○																良	
D130353		No. 2UV照射装置 UV照射量確立		○				○																					良	
D130354		No. 2UV照射装置 UV照射量低下		○				○		○				○	○														良	
D130355		No. 2UV照射装置 水温上昇 (40℃)		○				○	○					○	○														良	
D130356		No. 2UV照射装置 水温 (35℃)		○				○		○				○	○														良	
D130357		No. 2UV照射装置 ランプ不点		○				○		○				○	○														良	
D130358		No. 2UV照射装置 機側盤内温度異常		○				○		○				○	○														良	
D130359		No. 2UV照射装置 漏電		○				○	○					○	○														良	
D130360		No. 2UV照射装置 ランプスリープ割れ		○				○	○					○	○														良	
D130361		No. 2UV照射装置 シーケンサ故障		○				○	○					○	○														良	
D130362		No. 2UV照射装置 洗浄装置故障		○				○		○				○	○														良	
D130363		No. 2UV照射装置 自動選択		○				○																					良	
D130364		No. 2UV照射装置 保守中		○				○																					良	
A109027		No. 2UV照射装置 運転時間	0:00 ～ 24:00	h												○					○								良	
D130365		No. 2UV照射装置異常		○				○	○					○	○														良	
D130368		UV処理制御盤 シーケンサ異常		○					○						○														良	
D130372		No. 1UV処理装置 重故障		○				○	○					○	○														良	
D130373		No. 1UV処理装置 軽故障		○				○		○				○	○														良	
D130374		No. 2UV処理装置 重故障		○				○	○					○	○														良	
D130375		No. 2UV処理装置 軽故障		○				○		○				○	○														良	
D130768		池田第1・2水源原水濁度 異常高		○				○	○					○	○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(13/91)

設備名称：池田浄水場(イケダジョウスイジョウ)(13/13)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別										画面表示										判定	備考						
			スケール	入力		出力		設備状態	アラーム(音)	アラーム(燈)	トレンド	バーグラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	日報					月報/年報					HL警報				
				デジタル	アナログ	デジタル	アナログ									毎正時	トータル	日・月	トータル	HH	H	L	LL							
				瞬時	積算	平均	積算	最大	最小	平均	積算	最大	最小	平均	積算	最大	最小	平均	積算	最大	最小	警報	警報	警報	警報					
D130772		UV装置No.1流入弁 全開		○				○																				良		
D130773		UV装置No.1流入弁 全閉		○				○																				良		
D130774		UV装置No.1流入弁 故障		○				○	○					○	○													良		
D130776		UV装置No.1流出弁 全開		○				○																				良		
D130777		UV装置No.1流出弁 全閉		○				○																				良		
D130778		UV装置No.1流出弁 故障		○				○	○					○	○													良		
D130780		UV装置No.2流入弁 全開		○				○																				良		
D130781		UV装置No.2流入弁 全閉		○				○																				良		
D130782		UV装置No.2流入弁 故障		○				○	○					○	○													良		
D130784		UV装置No.2流出弁 全開		○				○																				良		
D130785		UV装置No.2流出弁 全閉		○				○																				良		
D130786		UV装置No.2流出弁 故障		○				○	○					○	○													良		
D130792		混和槽 流入電動弁 全開		○				○																				良		
D130793		混和槽 流入電動弁 全閉		○				○																				良		
D130794		混和槽 流入電動弁 →故障(一括)		○				○																				良	(PLCで作成)	
D130795		混和槽 流入電動弁 →ELBトリップ		○				○						○	○													良		
D130796		混和槽 流入電動弁 →開渋滞		○				○						○	○													良		
D130797		混和槽 流入電動弁 →閉渋滞		○				○						○	○													良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(14/91)

設備名称：原田水源池(ハラダスイゲンチ)

TAG NO.		監視項目		信号種別										画面表示														判 定	備 考	
監視用				スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (電)	アラーム (機)	トレンド	バーグラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	日報				月報/年報				HL警報					
					デジタル	アナログ	デジタル	アナログ									毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大			最 小
A101064	原田水源池	第1取水井	取水P電流	0.0 ~ 60.0	A	○			○		○	○			○										○	○	○	○	良	
A101065	原田水源池	第2取水井	取水P電流	0.0 ~ 60.0	A	○			○		○	○			○										○	○	○	○	良	
A101066	原田水源池	第3取水井	取水P電流	0.0 ~ 30.0	A	○			○		○	○			○										○	○	○	○	良	
A101067	原田水源池	第1取水井	水位	0.00 ~ 8.00	m	○			○		○	○			○			○	○						○	○	○	○	良	
A101068	原田水源池	第2取水井	水位	0.00 ~ 8.00	m	○			○		○	○			○			○	○						○	○	○	○	良	
A101069	原田水源池	第3取水井	水位	0.00 ~ 8.00	m	○			○		○	○			○			○	○						○	○	○	○	良	
D130384	自家発電		運転			○			○				○																良	
D130385	自家発電		故障			○			○	○					○	○													良	
A109032	自家発電		運転時間	0:00 ~ 24:00	h													○											良	
D130388	No.1取水ポンプ		運転			○			○				○																良	
D130389	No.1取水ポンプ		故障			○			○	○					○	○													良	
A109033	No.1取水ポンプ		運転時間	0:00 ~ 24:00	h													○											良	
D130390	No.2取水ポンプ		運転			○			○				○																良	
D130391	No.2取水ポンプ		故障			○			○	○					○	○													良	
A109034	No.2取水ポンプ		運転時間	0:00 ~ 24:00	h													○											良	
D130392	No.3取水ポンプ		運転			○			○																					

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(15/91)

設備名称：原田配水池(ハラダハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(16/91)

設備名称：下西配水池(シモニシハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0～10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(17/91)

設備名称：有木浄水場(アラキジョウスイジョウ)(1/3)

TAG NO.		監視項目			信号種別										画面表示										判 定				備 考	
監視用					スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報								HI警報
						デジ タル	アナ ログ	デジ タル	アナ ログ									毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報
A101074		有木浄水場 第1取水井 水位	0.00 ～ 6.00 m	○			○			○	○			○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A101077		有木浄水場 浄水池水位	0.00 ～ 5.00 m	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101078		有木浄水場 送水流量	0 ～ 150 m3/h	○			○				○	○			○				○	○					○	○	○	○	良	
A103078		有木浄水場 送水流量 積算	1m3/P	○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	良	
A101079		有木浄水場 浄水残塩	0.00 ～ 2.00 mg/L	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101080		要木配水池 水位	0.00 ～ 7.00 m	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101081		要木配水池 配水流量	0 ～ 300 m3/h	○			○				○	○			○				○	○					○	○	○	○	良	
A103081		要木配水池 配水流量 積算	1m3/P	○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	良	
A101082		有木浄水場 浄水濁度	0.000 ～ 2.000 度	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101120		有木浄水場 No.1 UV強度	0 ～ 20000 μW/cm2	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101121		有木浄水場 No.2 UV強度	0 ～ 20000 μW/cm2	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101124		有木浄水場 No.1 原水流量	0 ～ 100 m3/h	○			○				○	○			○				○	○					○	○	○	○	良	
A103124		有木浄水場 No.1 原水流量積算	1m3/P	○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	良	
A101125		有木浄水場 No.2 原水流量	0 ～ 100 m3/h	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A103125		有木浄水場 No.2 原水流量積算	1m3/P	○											○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	良	
A101126		有木浄水場 原水濁度	0.000 ～ 5.000 度	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101122		有木浄水場 No.1 UV照射量	0 ～ 200 mJ/m2	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
A101123		有木浄水場 No.2 UV照射量	0 ～ 200 mJ/m2	○			○				○	○			○		○	○	○						○	○	○	○	良	
D130416		第1取水井 減水		○			○	○						○	○														良	
D130420		No.1取水ポンプ 運転		○			○						○																良	
D130421		No.1取水ポンプ 故障		○			○	○						○	○														良	
A109036		No.1取水ポンプ 運転時間	0:00 ～ 24:00 h												○						○								良	
D130424		浄水池 満水		○			○	○						○	○														良	
D130425		浄水池 減水		○			○	○						○	○														良	
D130428		No.1送水ポンプ 運転		○			○						○																良	
D130429		No.1送水ポンプ 故障		○			○	○						○	○														良	
A109038		No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ～ 24:00 h												○						○								良	
D130430		No.2送水ポンプ 運転		○			○						○																良	
D130431		No.2送水ポンプ 故障		○			○	○						○	○														良	
A109039		No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ～ 24:00 h												○						○								良	
D130436		電動弁 寸開		○			○																						良	
D130437		電動弁 故障		○			○	○						○	○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(18/91)

設備名称：有木浄水場(アラキジョウスイジョウ)(2/3)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考			
			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (警)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
				デ ジ タル	ア ナ ログ	デ ジ タル	ア ナ ログ									毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均			トータル 積 算	最 大	最 小
D130440		自家発電 運転		○			○					○																良	
D130441		自家発電 故障		○			○	○					○	○														良	
A109040		自家発電 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○				○									良	
D130444		テレメータ 異常		○				○																				良	
D130448		栗木配水池 満水		○			○	○						○	○													良	
D130449		栗木配水池 減水		○			○	○						○	○													良	
D130451		浄水濁度 異常高		○			◇	◇						◇	◇													良	設備無し
D130456		栗木 テレメータ異常		○				○																				良	
D130800		No.1UV処理装置 自動		○			○																					良	
D130801		No.1UV処理装置 運転		○			○						○															良	
D130802		No.1UV処理装置 重故障		○			○	○						○	○													良	
D130803		No.1UV処理装置 軽故障		○			○		○					○	○													良	
D130804		No.1UV処理装置 ランプスリップ割れ		○			○	○						○	○													良	
D130805		No.1UV処理装置 シーケンサ故障		○			○	○						○	○													良	
D130812		No.1UV処理装置 UV照射量異常		○			○	○						○	○													良	
D130806		No.1UV処理装置 UV照射量確立		○			○																					良	
D130807		No.1UV処理装置 UV照射量低下		○			○	○						○	○													良	
D130808		No.1UV処理装置 水温上昇		○			○	○						○														良	
D130809		No.1UV処理装置 UVランプ不点		○			○	○						○	○													良	
D130810		No.1UV処理装置 保守中		○			○																					良	
D130811		No.1UV処理装置 機側室内温度上昇		○			○	○						○	○													良	
A109058		No.1UV装置 運転時間	0:00 ~ 24:00	h													○											良	
D130816		No.2UV処理装置 自動		○			○																					良	
D130817		No.2UV処理装置 運転		○			○						○															良	
D130818		No.2UV処理装置 重故障		○			○	○						○	○													良	
D130819		No.2UV処理装置 軽故障		○			○		○					○	○													良	
D130820		No.2UV処理装置 ランプスリップ割れ		○			○	○						○	○													良	
D130821		No.2UV処理装置 シーケンサ故障		○			○	○						○	○													良	
D130828		No.2UV処理装置 UV照射量異常		○			○	○						○	○													良	
D130822		No.2UV処理装置 UV照射量確立		○			○																					良	
D130823		No.2UV処理装置 UV照射量低下		○			○	○						○	○													良	
D130824		No.2UV処理装置 水温上昇		○			○	○						○														良	
D130825		No.2UV処理装置 UVランプ不点		○			○	○						○	○													良	
D130826		No.2UV処理装置 保守中		○			○																					良	
D130827		No.2UV処理装置 機側室内温度上昇		○			○	○						○	○													良	
A109059		No.2UV装置 運転時間	0:00 ~ 24:00	h													○											良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(19/91)

設備名称：有木浄水場(アラキジヨウスイジヨウ) (3/3)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(20/91)

設備名称：加茂浄水場(カモジョウスイジョウ)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考					
			スケール	入力	出力	設備 状態	アラーム (警)	アラーム (警)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
				デジ タル	アナ ログ									デジ タル	アナ ログ	毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算	最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算	最大			最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報
A101087		加茂浄水場 加茂送水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○			○		○	○		○				○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	良		
A103087		加茂浄水場 加茂送水流量 積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良		
A101088		加茂浄水場 箕浦送水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○			○		○	○		○				○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	良		
A103088		加茂浄水場 箕浦送水流量 積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良		
A101089		加茂浄水場 浄水濁度	0.000 ~ 2.000 度		○		○		○	○		○			○		○	○							○	○	○	○	良		
D130472		No.1加茂送水ポンプ 運転		○			○				○																		良		
D130473		No.1加茂送水ポンプ 故障		○			○	○				○	○																良		
D130474		No.1加茂送水ポンプ 圧力低下		○			○																						良		
A109043		No.1加茂送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○					○									良		
D130476		No.2加茂送水ポンプ 運転		○			○				○																		良		
D130477		No.2加茂送水ポンプ 故障		○			○	○				○	○																良		
D130478		No.2加茂送水ポンプ 圧力低下		○			○																						良		
A109044		No.2加茂送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○					○									良		
D130480		No.1箕浦送水ポンプ 運転		○			○				○																		良		
D130481		No.1箕浦送水ポンプ 故障		○			○	○				○	○																良		
D130482		No.1箕浦送水ポンプ 圧力低下		○			○																						良		
A109045		No.1箕浦送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○					○									良		
D130484		No.2箕浦送水ポンプ 運転		○			○				○																		良		
D130485		No.2箕浦送水ポンプ 故障		○			○	○				○	○																良		
D130486		No.2箕浦送水ポンプ 圧力低下		○			○																						良		
A109046		No.2箕浦送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○					○									良		
D130488		屋外排水ポンプ 運転		○			○				○																		良		
D130489		屋外排水ポンプ 故障		○			○	○				○	○																良		
A109047		屋外排水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○					○									良		
D130502		浄水池 満水		○			○	○				○	○																良		
D130503		浄水池 減水		○			○	○				○	○																良		
D130516		浄水濁度 異常高		○			○	○				○	○																良		
D130519		テレメータ異常		○			○					○																	良		
														</																	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(21/91)

設備名称：加茂配水池(カモハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示であることを示しています。)

監視項目結果一覽表(22/91)

設備名称：箕浦配水池（ミノウラハイスイチ）

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示であることを示しています。)

監視項目結果一覧表 (23/91)

設備名称：東郷浄水場(トウゴウジョウスイジョウ) (1/3)

TAG NO.		監視項目			信号種別										画面表示										判 定	備 考				
監視用					スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	ア ラ ーム (重)	ア ラ ーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フト	故 障 通 報	日報				月報／年報				HL警報						
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均			積 算	最 大	最 小	HH 警 報
A101095		東郷浄水場	第1取水井	水位	0.00 ～ 8.00	m	○				○				○	○	○	○					○	○	○	○	良			
A101096		東郷浄水場	第2取水井	水位	0.0 ～ 20.0	m	○				○				○	○	○	○					○	○	○	○	良			
A101097		東郷浄水場	第1取水井	取水流量	0.0 ～ 30.0	m ³ /h	○				○					○	○	○					○	○	○	○	良			
A103097		東郷浄水場	第1取水井	取水流量積算	1	m ³ /P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○		良			
A101098		東郷浄水場	第2取水井	取水流量	0.0 ～ 30.0	m ³ /h	○				○					○	○	○					○	○	○	○	良			
A103098		東郷浄水場	第2取水井	取水流量積算	1	m ³ /P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○		良			
A101099		東郷浄水場	送水流量	積算	0.0 ～ 60.0	m ³ /h	○				○					○	○	○	○	○			○	○	○	○	良			
A103099		東郷浄水場	送水流量	積算	1	m ³ /P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○		良			
A101100		東郷浄水場	配水池水位		0.00 ～ 5.00	m	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101101		東郷浄水場	配水流量		0.0 ～ 80.0	m ³ /h	○				○					○	○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A103101		東郷浄水場	配水流量	積算	1	m ³ /P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○		良			
A101102		東郷浄水場	第1原水濁度		0.000 ～ 2.000	度	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101128		東郷浄水場	浄水池水位		0.00 ～ 3.00	m	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101129		東郷浄水場	第2原水濁度		0.00 ～ 5.000	度	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101130		東郷浄水場	浄水残塩		0.00 ～ 2.00	mg/L	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101131		東郷浄水場	No.1	UV強度	0 ～ 20000	μW/cm2	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101132		東郷浄水場	No.2	UV強度	0 ～ 20000	μW/cm2	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101133		東郷浄水場	No.1	UV照射量	0 ～ 200	mJ/cm2	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A101134		東郷浄水場	No.2	UV照射量	0 ～ 200	mJ/cm2	○				○				○	○	○	○	○					○	○	○	○	良		
D130544		第1取水井	減水				○				○	○															良			
D130545		第2取水井	減水				○				○	○															良			
D130546		No.1取水ポンプ	運転				○				○																良			
D130547		No.1取水ポンプ	故障				○				○	○															良			
A109048		No.1取水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00	h										○						○						良			
D130548		No.2取水ポンプ	運転				○				○																良			
D130549		No.2取水ポンプ	故障				○				○	○															良			
A109049		No.2取水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00	h										○						○						良			
D130550		No.1送水ポンプ	運転				○				○																良			
D130551		No.1送水ポンプ	故障				○				○	○															良			
A109050		No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00	h										○						○						良			
D130552		No.2送水ポンプ	運転				○				○																良			
D130553		No.2送水ポンプ	故障				○				○	○															良			
A109051		No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00	h										○						○						良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(24/91)

設備名称：東郷浄水場(トウゴウジョウスイジョウ)(2/3)

TAG_NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示										判定	備考						
監視用				入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (警)	アラーム (報)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大 最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大 最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報								
D130554		No.1次亜注入ポンプ 運転		○		○				○																				良	
D130555		No.1次亜注入ポンプ 故障		○		○	○				○	○																		良	
D130556		No.2次亜注入ポンプ 運転		○		○				○																				良	
D130557		No.2次亜注入ポンプ 故障		○		○	○				○	○																		良	
D130558		次亜貯留槽 液位低		○		○	○				○	○																		良	
D130560		浄水池 満水		○		○	○				○	○																		良	
D130561		浄水池 減水		○		○	○				○	○																		良	
D130562		配水池 満水		○		○	○				○	○																		良	
D130563		配水池 減水		○		○	○				○	○																		良	
D130568		自家発電 運転		○		○				○																				良	
D130569		自家発電 故障		○		○	○				○	○																		良	
D130570		自家発電 燃料タンク減		○		○	○				○	○																		良	
A109052		自家発電 運転時間	0:00 ~ 24:00 h											○					○											良	
D130572		テレメータ異常		○			○					○																		良	
D130864		No.1流入弁 全開		○		○																								良	
D130865		No.1流入弁 全閉		○		○																								良	
D130866		No.1流入弁 故障		○		○	○					○	○																	良	
D130868		No.2流入弁 全開		○		○																								良	
D130869		No.2流入弁 全閉		○		○																								良	
D130870		No.2流入弁 故障		○		○	○					○	○																	良	
D130872		No.1流出弁 全開		○		○																								良	
D130873		No.1流出弁 全閉		○		○																								良	
D130874		No.1流出弁 故障		○		○	○					○	○																	良	
D130876		No.2流出弁 全開		○		○																								良	
D130877		No.2流出弁 全閉		○		○																								良	
D130878		No.2流出弁 故障		○		○	○					○	○																	良	
D130880		排水弁 全開		○		○																								良	
D130881		排水弁 全閉		○		○																								良	
D130882		排水弁 故障		○		○	○					○	○																	良	
D130884		バイパス弁 全開		○		○																								良	
D130885		バイパス弁 全閉		○		○																								良	
D130886		バイパス弁 故障		○		○	○					○	○																	良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(25/91)

設備名称：東郷浄水場(トウゴウジョウスイジョウ)(3/3)

TAG NO.		監視項目		信号種別										画面表示										HL警報				判 定	備 考	
監視用				スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報									
					デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎正時 瞬 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算							平 均
D130896		No.1UV処理装置	運転		○			○					○																良	
D130897		No.1UV処理装置	重故障		○			○	○					○	○														良	
D130898		No.1UV処理装置	軽故障		○			○		○				○	○														良	
D130899		No.1UV処理装置	P L C故障		○			○	○					○	○														良	
D130900		No.1UV処理装置	UV照射量確立		○			○																					良	
D130901		No.1UV処理装置	UV照射量異常		○			○	○					○	○														良	
D130902		No.1UV処理装置	UV照射量低下		○			○	○					○	○														良	
D130903		No.1UV処理装置	水温上昇		○			○	○					○	○														良	
D130904		No.1UV処理装置	UVランプ不良		○			○	○					○	○														良	
D130905		No.1UV処理装置	保守中		○			○																					良	
D130906		No.1UV処理装置	機側室内温度上昇		○			○	○					○	○														良	
A109060		No.1UV照射装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○				○									良	
D130907		No.1UVランプスリーブ 割れ			○			○	○					○	○														良	
D130912		No.2UV処理装置	運転		○			○					○																良	
D130913		No.2UV処理装置	重故障		○			○	○					○	○														良	
D130914		No.2UV処理装置	軽故障		○			○		○				○	○														良	
D130915		No.2UV処理装置	P L C故障		○			○	○					○	○														良	
D130916		No.2UV処理装置	UV照射量確立		○			○																					良	
D130917		No.2UV処理装置	UV照射量異常		○			○	○					○	○														良	
D130918		No.2UV処理装置	UV照射量低下		○			○	○					○	○														良	
D130919		No.2UV処理装置	水温上昇		○			○	○					○	○														良	
D130920		No.2UV処理装置	UVランプ不良		○			○	○					○	○														良	
D130921		No.2UV処理装置	保守中		○			○																					良	
D130922		No.2UV処理装置	機側室内温度上昇		○			○	○					○	○														良	
A109061		No.2UV照射装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○				○									良	
D130923		No.2UVランプスリーブ 割れ			○			○	○					○	○														良	
D130928		運転操作器	異常		○				○						○														良	
D130929		第1原水濁度	異常高		○			○	○					○	○														良	
D130930		第2原水濁度	異常高		◇			◇	◇					◇	◇													-	将来	
D130931		浄水残塩	異常高		◇			◇	◇					◇	◇													-	将来	
D130932		浄水残塩	異常低		◇			◇	◇					◇	◇													-	将来	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(26/91)

設備名称：鮎子ダム(チヨウシダム)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (27/91)

設備名称：今津・岬ポンプ場(イマヅ・ミサキポンプジョウ)

監視用	TAG NO.	監視項目	スケール	信号種別										画面表示										判定	備考							
				入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (電)	アラーム (燈)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報					月報/年報				HL警報									
														毎正時 瞬時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月 平均	積算	平均	積算	最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報			
A101112		今津ポンプ場:受水槽水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101113		今津ポンプ場:今津配水池 水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101114		今津ポンプ場:岬配水池 水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101115		今津ポンプ場:導水流量	0.0 ~ 30.0 m ³ /h	○		○			○	○		○													○	○	○	○	○	○	良	
A103115		今津ポンプ場:導水流量 積算		○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101116		今津ポンプ場:今津 送水流量	0.0 ~ 20.0 m ³ /h	○		○			○	○		○													○	○	○	○	○	○	良	
A103116		今津ポンプ場:今津 送水流量積算		○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101117		今津ポンプ場:岬 送水流量	0.0 ~ 10.0 m ³ /h	○		○			○	○		○													○	○	○	○	○	○	良	
A103117		今津ポンプ場:岬 送水流量積算		○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101118		今津ポンプ場:今津 配水流量	0.0 ~ 50.0 m ³ /h	○		○			○	○		○													○	○	○	○	○	○	良	
A103118		今津ポンプ場:今津 配水流量積算		○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A101119		今津ポンプ場:岬 配水流量	0.0 ~ 50.0 m ³ /h	○		○			○	○		○													○	○	○	○	○	○	良	
A103119		今津ポンプ場:岬 配水流量積算		○											○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	良	
D130576		No.1今津送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D130577		No.1今津送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○																		良	
A109053		No.1今津送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○										良	
D130578		No.2今津送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D130579		No.2今津送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○																		良	
A109054		No.2今津送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○										良	
D130584		No.1岬送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D130585		No.1岬送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○																		良	
A109055		No.1岬送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○										良	
D130586		No.2岬送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D130587		No.2岬送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○																		良	
A109056		No.2岬送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○										良	
D130592		受水槽 満水		○		○	○					○	○																		良	
D130593		受水槽 減水		○		○	○					○	○																		良	
D130596		今津配水池 満水		○		○	○					○	○																		良	
D130597		今津配水池 減水		○		○	○					○	○																		良	
D130598		岬配水池 満水		○		○	○					○	○																		良	
D130599		岬配水池 減水		○		○	○					○	○																		良	
D130600		負電		○		○																									良	
D130601		自家発電		○		○					○																				良	
A109057		自家発電 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○										良	
D130604		テレメータ異常		○		○						○																			良	
D130605		岬配水池テレメータ異常		○		○						○																			良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(28/91)

設備名称：その他

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (29/91)

設備名称：大久浄水場(オオクジョウスイジョウ) (1/2)

TAG NO.		監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考			
監視用			スケール	入力	出力	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バグ グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
				デジタル	アナログ									デジタル	アナログ	毎正時 瞬時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月 平均	積算	平均			積算	最大	最小
A501000		大久浄水場 第1取水井 水位	0.0 ~ 10.0 m	○		○			○	○				○	○	○	○							○	○	○	○	良	
A501001		大久浄水場 第1 取水流量	0.0 ~ 15.0 m3/h	○		○			○	○							○	○						○	○	○	○	良	
A503001		大久浄水場 第1 取水流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A501002		大久浄水場 第1 取水濁度	0 ~ 200 度		○	○				○	○			○	○		○	○						○	○	○	○	良	
A501003		大久浄水場 第2取水井 水位	0.0 ~ 10.0 m	○		○			○	○				○	○	○	○							○	○	○	○	良	
A501004		大久浄水場 第2 取水流量	0.0 ~ 15.0 m3/h		○	○			○	○									○	○				○	○	○	○	良	
A503004		大久浄水場 第2 取水流量積算		○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A501005		大久浄水場 第2 取水濁度	0 ~ 200 度		○	○				○	○			○	○		○	○						○	○	○	○	良	
A501006		大久浄水場 浄水池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○				○	○													○	○	○	○	良	
A501007		大久浄水場 送水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h		○	○				○	○													○	○	○	○	良	
A503007		大久浄水場 送水流量 積算		○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
D530000		No.1取水ポンプ 運転		○		○					○																	良	
D530001		No.1取水ポンプ 故障		○		○	○					○																良	
A509000		No.1取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h													○							○					良	
D530003		No.2取水ポンプ 運転		○		○					○																	良	
D530004		No.2取水ポンプ 故障		○		○	○					○																良	
A509001		No.2取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h													○							○					良	
D530006		No.1吐出弁 全開		○		○																						良	
D530007		No.1吐出弁 故障		○		○	○					○																良	
D530009		No.2吐出弁 全開		○		○																						良	
D530010		No.2吐出弁 故障		○		○	○					○																良	
D530012		No.1排水弁 全開		○		○																						良	
D530013		No.1排水弁 故障		○		○	○					○																良	
D530016		No.2排水弁 全開		○		○																						良	
D530017		No.2排水弁 故障		○		○	○					○																良	
D530019		第1取水井水位 減水		○		○	○					○																良	
D530020		第2取水井水位 減水		○		○	○					○																良	
D530022		No.1濁度 異常高		○		○	○					○																良	
D530023		No.2濁度 異常高		○		○	○					○																良	
D530025		ろ過池着水井 満水		○		○	○					○																良	
D530026		ろ過池着水井 減水		○		○	○					○																良	
D530028		浄水池 満水		○		○	○					○																良	
D530029		浄水池 減水		○		○	○					○																良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (30/91)

設備名称：大久浄水場(オオクジョウスイジョウ) (2/2)

TAG_NO.	監視項目	スケール	信号種別										画面表示										判 定	備 考					
			入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報					HL警報							
													毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報	
D530032	No.1送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530033	No.1送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509002	No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○						良	
D530035	No.2送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530036	No.2送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509003	No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○						良	
D530038	No.1次垂注ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530039	No.1次垂注ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
D530041	No.2次垂注ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530042	No.2次垂注ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
D530044	次垂貯留槽 液位低		○		○	○				○																		良	
D530048	発電機 運転		○		○					○																		良	設備画面上「自家発電」
D530050	発電機 故障		○		○	○				○																		良	
D530051	発電機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○								○						良	
A509004	発電機 燃料タンク減		○		○	○				○																		良	
D530052	発電機		○		○	○				○																		良	
D530054	発電機室換気扇 故障		○		○																							良	
D530055	停電		○		○																							良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表 (31/91)

設備名称：大久配水池(オオクハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (32/91)

設備名称：伊後浄水場(イゴジョウスイジョウ) (1/2)

TAG NO.		監視項目	信号種別	スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バークラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	画面表示												判定	備考	
監視用															日報				月報／年報				HL警報						
															毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	トータル 積算 最小	日・月 平均	日・月 積算	トータル 平均	トータル 積算 最大	トータル 積算 最小	HH 警報	H 警報	L 警報			LL 警報
A501010		伊後浄水場	取水流量	0.0 ～ 10.0 m3/h	○		○			○	○							○	○			○	○	○	○	良			
A503010		伊後浄水場	取水流量	積算	○											○	○	○	○	○		○	○	○	○	良			
A501011		伊後浄水場	取水濁度	0 ～ 200 度		○		○			○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501012		伊後浄水場	PH	0.0 ～ 14.0 pH		○		○			○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501013		伊後浄水場	浄水池	水位	0.00 ～ 3.00 m		○				○	○												○	○	○	○	良	
A501014		伊後浄水場	送水流量	0.0 ～ 10.0 m3/h		○		○			○	○						○	○			○	○	○	○		良		
A503014		伊後浄水場	送水流量	積算		○										○	○	○	○	○		○	○	○	○		良		
D530082		No.1取水ポンプ	運転			○		○					○														良		
D530083		No.1取水ポンプ	故障			○		○	○					○													良		
A509005		No.1取水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00 h														○				○					良		
D530085		No.2取水ポンプ	運転			○		○					○														良		
D530086		No.2取水ポンプ	故障			○		○	○					○													良		
A509006		No.2取水ポンプ	運転時間	0:00 ～ 24:00 h														○				○					良		
D530088		取水濁度	異常高			○		○	○					○													良		
D530090		取水PH	異常高			○		○	○					○													良		
D530091		取水PH	異常低			○		○	○					○													良		
D530093		後次垂注ポンプ	運転			○		○					○														良		
D530094		後次垂注ポンプ	故障			○		○	○					○													良		
D530096		前次垂貯留槽	液位低			○		○	○					○													良		
D530098		緩速攪拌機	運転			○		○					○														良		
D530099		緩速攪拌機	故障			○		○	○					○													良		
D530101		急速攪拌機	運転			○		○					○														良		
D530102		急速攪拌機	故障			○		○	○					○													良		
D530104		排泥ブロウ	運転			○		○					○														良		
D530105		排泥ブロウ	故障			○		○	○					○													良		
A509007		排泥ブロウ	排泥時間	0:00 ～ 24:00 h														○				○					良		
A509500		排泥ブロウ	排泥回数	0 ～ 99999 回														○				○					良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (33/91)

設備名称：伊後浄水場(イゴジョウスイジョウ) (2/2)

TAG NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示														判 定	備 考
監視用				入力 デ ジ タ ル	出力 ア ナ ロ グ	設備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレ ン ド	バー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
														毎正時 瞬 時	積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	トータル 積 算 最 小	日・月 平 均	日・月 積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	トータル 積 算 最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報				
D530107	圧力水ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530108	圧力水ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530112	No.1PAC注入ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530113	No.1PAC注入ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530115	No.2PAC注入ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530116	No.2PAC注入ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530118	No.3PAC注入ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530119	No.3PAC注入ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530121	PAC貯留槽	液位低		○		○	○				○																良		
D530123	No.1逆洗ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530124	No.1逆洗ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
A509008	No.1逆洗ポンプ	逆洗時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○									良		
A509501	No.1逆洗ポンプ	逆洗回数												○				○									良		
D530128	No.2逆洗ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530129	No.2逆洗ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
A509009	No.2逆洗ポンプ	逆洗時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○									良		
A509502	No.2逆洗ポンプ	逆洗回数												○				○									良		
D530131	No.1前次重注入ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530132	No.1前次重注入ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530134	No.2前次重注入ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530135	No.2前次重注入ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
D530137	後次重貯留槽	液位低		○		○	○				○																良		
D530139	No.1送水ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530140	No.1送水ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
A509010	No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○									良		
D530144	No.2送水ポンプ	運転		○		○					○																良		
D530145	No.2送水ポンプ	故障		○		○	○				○																良		
A509011	No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○									良		
D530147	浄水池	満水		○		○	○				○																良		
D530148	浄水池	減水		○		○	○				○																良		
D530150	テレメータ	異常		○		○																					良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (35/91)

設備名称：中村浄水場(ナカムラジョウスイジョウ) (1/3)

TAG NO.		監視項目			信号種別										画面表示										判 定	備 考		
監視用					スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレ ンド	バー グラフ	運 転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報			月報／年報				HL警報					
																毎正時 瞬 時 積 算	平 均 積 算	トータル 最 大 最 小	日・月 平 均 積 算	トータル 最 大 最 小	最 大 最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報			LL 警 報	
A501017		中村浄水場 第1取水井 水位	0.00 ~ 6.00 m	○		○			○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501018		中村浄水場 第2取水井 水位	0.00 ~ 12.00 m	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501019		中村浄水場 浄水池 水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○				○	○												○	○	○	○	良	
A501020		中村浄水場 配水池 水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501021		中村浄水場 第1 取水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○				○	○												○	○	○	○	良	
A503021		中村浄水場 第1 取水流量積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A501022		中村浄水場 第2 取水流量	0.0 ~ 30.0 m3/h	○		○				○	○												○	○	○	○	良	
A503022		中村浄水場 第2 取水流量積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A501023		中村浄水場 送水流量	0.0 ~ 50.0 m3/h	○		○				○	○												○	○	○	○	良	
A503023		中村浄水場 送水流量 積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A501024		中村浄水場 配水流量	0.0 ~ 60.0 m3/h	○		○				○	○												○	○	○	○	良	
A503024		中村浄水場 配水流量 積算		○											○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A501025		中村浄水場 No.1 UV照射量	0 ~ 200 mJ/cm2	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501026		中村浄水場 No.2 UV照射量	0 ~ 200 mJ/cm2	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501027		中村浄水場 原水濁度	0.00 ~ 2.00 度	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501028		中村浄水場 配水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○				○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	良	
D530176		第1取水井 減水		○		○	○						○														良	
D530177		第2取水井 減水		○		○	○						○														良	
D530179		浄水池 満水		○		○	○						○														良	
D530180		浄水池 減水		○		○	○						○														良	
D530182		配水池 満水		○		○	○						○														良	
D530183		配水池 減水		○		○	○						○														良	
D530185		No.1取水ポンプ 運転		○		○						○															良	
D530186		No.1取水ポンプ 故障		○		○	○					○															良	
A509012		No.1取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○							○							良	
D530188		No.2取水ポンプ 運転		○		○							○														良	
D530189		No.2取水ポンプ 故障		○		○	○					○															良	
A509013		No.2取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○							○							良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (36/91)

設備名称：中村浄水場(ナカムラジョウスイジョウ) (2/3)

TAG NO.		監視項目		信号種別		画面表示																	判 定	備 考				
監視用				スケール	入力 デジ タル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報						HL警報			
															毎正時 瞬時	平均	積算 最大	最小	日・月 平均	平均	積算 最大	最小			HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報
D530192		No.1送水ポンプ	運転			○						○															良	
D530193		No.1送水ポンプ	故障			○	○					○															良	
A509014		No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D530194		No.1送水ポンプ	圧力低下			○		○	○			○															良	
D530196		No.2送水ポンプ	運転			○		○				○															良	
D530197		No.2送水ポンプ	故障			○		○	○			○															良	
A509015		No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D530198		No.2送水ポンプ	圧力低下			○		○	○			○															良	
D530200		No.1次垂注入ポンプ	運転			○		○				○															良	
D530201		No.1次垂注入ポンプ	故障			○		○	○			○															良	
D530203		No.2次垂注入ポンプ	運転			○		○				○															良	
D530204		No.2次垂注入ポンプ	故障			○		○	○			○															良	
D530206		次垂貯留槽	液位低			○		○	○			○															良	
D530208		No.1UV装置	運転			○		○				○															良	
D530209		No.1UV装置	重故障			○		○	○			○															良	
D530210		No.1UV装置	軽故障			○		○		○		○															良	
A509034		No.1UV装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D530212		No.2UV装置	運転			○		○				○															良	
D530213		No.2UV装置	重故障			○		○	○			○															良	
D530214		No.2UV装置	軽故障			○		○		○		○															良	
A509035		No.2UV装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○				○								良	
D530216		No.1UV装置流入弁	開			○		○																			良	
		No.1UV装置流入弁	閉					○																			良	
D530218		No.1UV装置流入弁	故障			○		○	○			○															良	
D530220		No.2UV装置流入弁	開			○		○																			良	
		No.2UV装置流入弁	閉					○																			良	
D530222		No.2UV装置流入弁	故障			○		○	○			○															良	
D530224		No.1UV装置流出弁	開			○		○																			良	
		No.1UV装置流出弁	閉					○																			良	
D530226		No.1UV装置流出弁	故障			○		○	○			○															良	
D530228		No.2UV装置流出弁	開			○		○																			良	
		No.2UV装置流出弁	閉					○																			良	
D530230		No.2UV装置流出弁	故障			○		○	○			○															良	
D530232		原水濁度	異常高			○		○	○			○															良	
D530234		配水残塩	異常高			○		○	○			○															良	
D530235		配水残塩	異常低			○		○	○			○															良	
D530240		燃料タンク	減			○		○	○			○															良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(37/91)

設備名称：中村浄水場(ナカムラジ ヽ ウスイジ ヽ ウ) (3/3)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (38/91)

設備名称：西村ポンプ場(ニシムラポンプジョウ)

TAG_NO.	監視項目	信号種別	スケール	画面表示												判 定	備 考															
				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報					月 報 / 年 報				HL警報									
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報			
A501030	西村ポンプ場:送水流量		0.0 ~ 15.0 m3/h	○		○			○	○																				良		
A503030	西村ポンプ場:送水流量	積算		○											○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
D530256	No.1加圧ポンプ	運転		○		○					○																			良		
D530257	No.1加圧ポンプ	故障		○		○	○					○																		良		
A509017	No.1加圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h	○		○					○			○						○										良		
D530259	No.2加圧ポンプ	運転		○		○					○																			良		
D530260	No.2加圧ポンプ	故障		○		○	○					○																		良		
A509018	No.2加圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h											○						○										良		
D530265	受水槽	満水		○		○	○					○																		良		
D530266	受水槽	減水		○		○	○					○																		良		
D530268	西村ポンプ所テレメータ	異常		○			○																							良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(39/91)

設備名称：西村配水池（ニシムラハイスイチ）

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (40/91)

設備名称：都万目浄水場(ツバメジョウスイジョウ) (1/3)

TAG_NO.		監視項目	スケール	信号種別		画面表示														判 定	備 考						
監視用				デジタル	アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バックラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	日報				月報／年報				HL警報					
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均			トータル 積算 最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報
A501070		都万目浄水場:原水濁度	0.0 ~ 200.0 度	○		○		○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501071		都万目浄水場:原水PH	0.0 ~ 14.0 pH	○		○		○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501072		都万目浄水場:原水流量	0.00 ~ 4.00 m3/h	○		○		○	○					○		○	○					○	○	○	○	良	
A503072		都万目浄水場:原水流量 積算	1 m3/P	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A501073		都万目浄水場:浄水濁度	0.00 ~ 2.00 度	○		○		○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501074		都万目浄水場:浄水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○		○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501075		都万目浄水場:送水流量	0.00 ~ 4.00 m3/h	○		○		○	○					○		○	○					○	○	○	○	良	
A503075		都万目浄水場:送水流量 積算	1 m3/P	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A501032		都万目浄水場:配水池 水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○					○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A501033		都万目浄水場:配水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○		○	○					○		○	○					○	○	○	○	良	
A503033		都万目浄水場:配水流量 積算	1 m3/P	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
D530576		原水濁度 異常高		○		○	○					○														良	
D530577		原水PH 異常高		○		○	○					○														良	
D530578		原水PH 異常低		○		○	○					○														良	
D530579		浄水濁度 異常高		○		○	○					○														良	
D530580		浄水残塩 異常高		○		○	○					○														良	
D530581		浄水残塩 異常低		○		○	○					○														良	
D530582		配水池水位 満水		○		○	○					○														良	
D530583		配水池水位 減水		○		○	○					○														良	
D530584		原水弁 全開		○		○																				良	
D530585		原水弁 全閉		○		○																				良	
D530586		原水弁 故障		○		○	○					○														良	
D530587		放流弁 全開		○		○																				良	
D530588		放流弁 全閉		○		○																				良	
D530589		放流弁 故障		○		○	○					○														良	
D530590		混和槽攪拌機 運転		○		○						○														良	
D530591		混和槽攪拌機 故障		○		○	○					○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (41/91)

設備名称：都万目浄水場(ツバメジョウスイジョウ) (2/3)

TAG NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示													判 定	備 考	
			スケール	入力	出力	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運 転 履 歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報						
				デ ジ タ ル	アナ ログ									デ ジ タ ル	アナ ログ	毎正時 瞬時	平均 積算	トータル 積算	最大 最小	日・月 平均	平均 積算	トータル 積算	最大 最小	HH 警報	H 警報			L 警報
D530592		No.1コンプレッサ 運転		○			○				○																良	
D530593		No.1コンプレッサ 故障		○			○	○			○																良	
A509036		No.1コンプレッサ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530594		No.2コンプレッサ 運転		○			○				○																良	
D530595		No.2コンプレッサ 故障		○			○	○			○																良	
A509037		No.2コンプレッサ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530596		前処理ろ過機 運転		○			○				○																良	
A509038		前処理ろ過機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530597		前処理ろ過機 空気主弁 開		○			○																				良	
D530598		前処理ろ過機 空気主弁 閉		○			○																				良	
D530603		前処理ろ過機空気圧 低		○				○																			良	
D530604		原水層 満水		○			○	○					○														良	
D530605		原水層 減水		○			○	○					○														良	
D530606		No.1急速ろ過ポンプ 運転		○			○				○																良	
D530607		No.1急速ろ過ポンプ 故障		○			○	○			○																良	
A509019		No.1急速ろ過ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530608		No.2急速ろ過ポンプ 運転		○			○				○																良	
D530609		No.2急速ろ過ポンプ 故障		○			○	○			○																良	
A509020		No.2急速ろ過ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530610		急速ろ過機 ろ過中		○			○																				良	
D530611		急速ろ過機 捨水中		○			○																				良	
D530612		急速ろ過機 逆流中		○			○																				良	
D530613		急速ろ過機 休止中		○			○																				良	
A509052		急速ろ過機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
A509506		急速ろ過機 逆流回数	0 ~ 99999	回												○					○						良	
D530614		排水弁 開		○			○																				良	
D530615		排水弁 閉		○			○																				良	
D530616		排水弁 故障		○			○	○				○															良	
D530617		捨水弁 開		○			○																				良	
D530618		捨水弁 閉		○			○																				良	
D530619		捨水弁 故障		○			○	○				○															良	
D530620		浄水池 満水		○			○	○				○															良	
D530621		浄水池 減水		○			○	○				○															良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (42/91)

設備名称：都万目浄水場(ツバメジョウスイジョウ) (3/3)

TAG_NO.		監視項目		スケール		信号種別										画面表示												判 定	備 考
監視用						入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故 障 通 報	日報				月報／年報				HL警報					
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小		
D530622		No.1送水ポンプ	運転			○					○																	良	
D530623		No.1送水ポンプ	故障			○	○				○																	良	
A509039		No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530624		No.2送水ポンプ	運転			○					○																	良	
D530625		No.2送水ポンプ	故障			○	○				○																	良	
A509040		No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530626		PAC貯留槽	液位低			○					○																	良	
D530627		No.1PAC注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509041		No.1PAC注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530628		No.1PAC注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530629		No.2PAC注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509042		No.2PAC注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530630		No.2PAC注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530631		PAC注入不良				○					○																	良	
D530632		苛性ソーダ貯留槽	液位低			○					○																	良	
D530633		No.1苛性ソーダ注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509043		No.1苛性ソーダ注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530634		No.1苛性ソーダ注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530635		No.2苛性ソーダ注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509044		No.2苛性ソーダ注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530636		No.2苛性ソーダ注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530637		苛性ソーダ注入不良				○					○																	良	
D530638		次亜貯留槽	液位低			○					○																	良	
D530640		No.1次亜注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509045		No.1次亜注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530641		No.1次亜注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530642		No.2次亜注入ポンプ	運転			○					○																	良	
A509046		No.2次亜注入ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○					○						良	
D530643		No.2次亜注入ポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530644		次亜注入不良				○					○																	良	
D530645		浄水サンプリングポンプ	運転			○					○																	良	
A509047		浄水サンプリングポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h																							良	
D530646		浄水サンプリングポンプ	故障			○	○				○																	良	
D530647		運転操作器	異常			○					○																	良	
D530648		200V停電				○					○																	良	
D530649		テレメータ異常				○					○																	良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表 (43/91)

設備名称：犬来水源地(イヌグスイゲンチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (44/91)

設備名称：犬来浄水場(イヌグジョウスイジョウ) (1/2)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考					
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (動)	アラーム (静)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報/年報					HL警報								
														毎正時 瞬時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月 平均	積算	平均	積算	最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報		
A501037		犬来浄水場 第1	導水流量	0.0 ~ 10.0	m3/h	○			○	○																				良	
A503037		犬来浄水場 第1	導水流量積算	1	m3/P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					良	
A501038		犬来浄水場 第2	導水流量	0.0 ~ 10.0	m3/h	○			○	○																				良	
A503038		犬来浄水場 第2	導水流量積算	1	m3/P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					良	
A501039		犬来浄水場 1系	膜入口圧力	0.00 ~ 0.50	MPa	○			○	○																				良	
A501040		犬来浄水場 2系	膜入口圧力	0.00 ~ 0.50	MPa	○			○	○																				良	
A501041		犬来浄水場 処理水温度		0.0 ~ 50.0	℃	○			○	○																				良	
A501042		犬来浄水場 浄水池	水位	0.00 ~ 3.00	m	○			○	○																				良	
A501043		犬来浄水場 犬来系	送水流量	0.0 ~ 10.0	m3/h	○			○	○																				良	
A503043		犬来浄水場 犬来系	送水流量積算	1	m3/P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					良	
A501076		犬来浄水場 釜系	送水流量	0.0 ~ 10.0	m3/h	○			○	○																				良	
A503076		犬来浄水場 釜系	送水流量積算	1	m3/P	○									○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					良	
A501044		犬来浄水場 1系	浄水濁度	0.00 ~ 0.20	度	○			○	○					○	○	○	○												良	
A501045		犬来浄水場 2系	浄水濁度	0.00 ~ 0.20	度	○			○	○					○	○	○	○												良	
D530338		前処理水槽	異常高水位			○			○	○		○																		良	
D530340		次亜貯留槽	液位低			○			○	○		○																		良	
D530341		次亜貯留槽	液位異常低			○			○	○		○																		良	
D530343		PAC貯留槽	液位低			○			○	○		○																		良	
D530344		PAC貯留槽	液位異常低			○			○	○		○																		良	
D530346		膜処理装置	一括故障			○			○																					良	
D530348		浄水池	満水			○			○	○		○																		良	
D530349		浄水池	減水			○			○	○		○																		良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (45/91)

設備名称：犬来浄水場(イヌグジョウスイジョウ) (2/2)

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別										画面表示												判定	備考				
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報					HL警報							
														毎正時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月	積算	平均	積算	最大	最小	警報	警報	警報	警報	
D530352		犬来系No.1送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530353		犬来系No.1送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509023		犬来系No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530355		犬来系No.2送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530356		犬来系No.2送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509024		犬来系No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530656		釜系No.1送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530657		釜系No.1送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509048		釜系No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530658		釜系No.2送水ポンプ 運転		○		○					○																		良	
D530659		釜系No.2送水ポンプ 故障		○		○	○				○																		良	
A509049		釜系No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530350		No.1膜供給ポンプ 運転		○		○					○																		良	
A509032		No.1膜供給ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530351		No.2膜供給ポンプ 運転		○		○					○																		良	
A509033		No.2膜供給ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	
D530358		発電機 運転		○		○					○																		良	
D530360		発電機 運転		○		○					○																		良	
A509025		発電機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○							○						良	設備画面上「自家発」
D530363		テレメータ 異常		○		○																							良	
D530669		停電		○		○																							良	
D530670		圧力タンク 電磁弁故障		○		○																							良	
D530671		圧力タンク 空気減少		○		○																							良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(46/91)

設備名称：犬来配水池（イヌグハイスイチ）

[illegible]

・各々該当する項目を「○」で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (47/91)

設備名称：釜配水池(カマハイスイチ)

TAG NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示														判 定	備 考		
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報					月報/年報					HL警報						
														毎正時	トータル	日・月	トータル	HH	H	L	LL	警報	警報	警報	警報					
A501077		釜配水池 配水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○			○	○																	良			
A503077		釜配水池 配水流量 積算	1 m3/P	○										○	○	○	○		○	○	○	○					良			
A501078		釜配水池 配水池水位	0.00 ~ 5.00 m	○		○			○	○				○	○		○		○	○			○	○	○	○	良			
A501079		釜配水池 配水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○			○	○				○	○		○		○	○			○	○	○	○	良			
D530660		配水池 滴水		○		○	○					○															良			
D530661		配水池 減水		○		○	○					○															良			
D530662		配水残塩 異常高		○		○	○					○															良			
D530663		配水残塩 異常低		○		○	○					○															良			
D530664		No.1次垂注入ポンプ 運転		○		○					○																良			
D530665		No.1次垂注入ポンプ 故障		○		○	○					○															良			
A509050		No.1次垂注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○						良			
D530667		No.2次垂注入ポンプ 運転		○		○					○																良			
D530668		No.2次垂注入ポンプ 故障		○		○	○					○															良			
A509051		No.2次垂注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○						○						良			
D530666		次垂貯留槽 液位低		○		○	○					○															良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(48/91)

設備名称: 皆市浄水場(ミナイテジョウスイジョウ)

TAG NO.		監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
監視用			スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 ア ナ ロ グ	設備 状 態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フ ト	故障 通 報	日報				月報／年報				HL警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大			最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A501049		皆市浄水場	導水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○			○	○						○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(49/91)

設備名称：皆市配水池(ミナイチハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (51/91)

設備名称：真杉配水池 (マスキハイスイチ)

監視用	TAG NO.	監視項目			スケール		信号種別										画面表示													判 定	備 考						
							入力 デ ジ タ ル	アナ ログ	出力 デ ジ タ ル	アナ ログ	設 備 状 態	アラ ーム (警)	アラ ーム (報)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フト	故 障 通 報	日報				月報／年報					HL警報									
																			毎正時	トータル	日・月	トータル	平	積	平	積	最	最	警	警	警	警					
																			瞬	算	平均	算	最大	最小	平均	算	平均	算	最大	最小	警	報	警	報			
A501055		真杉配水池	配水池	水位	0.00 ~ 3.00	m																															
A501056		真杉配水池	配水流量		0.0 ~ 30.0	m3/h																															
A503056		真杉配水池	配水流量	積算	1	m3/P																															
A501069		真杉配水池	受水槽	水位	0.00 ~ 2.00	m																															
D530464		配水池	満水																																		
D530465		配水池	減水																																		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (52/91)

設備名称：近石浄水場(チカイシジョウスイジョウ) (1/2)

TAG NO.		監視項目		スケール		信号種別										画面表示												判 定	備 考
監視用						入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小		
A501057		近石浄水場	取水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○		○	○							○	○					○	○	○	○	良		
A503057		近石浄水場	取水流量	積算 1 m3/P	○										○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		良		
A501058		近石浄水場	取水井 水位	0.00 ~ 5.00 m	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501059		近石浄水場	取水濁度	0.00 ~ 10.00 度	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501060		近石浄水場	No.1 膜入口圧力	0.00 ~ 0.50 MPa	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501061		近石浄水場	No.2 膜入口圧力	0.00 ~ 0.50 MPa	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501062		近石浄水場	No.1 膜ろ過流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○			○	○						○	○					○	○	○	○	良		
A503062		近石浄水場	No.1 膜ろ過流量積算		○										○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		良		
A501063		近石浄水場	No.2 膜ろ過流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○			○	○						○	○					○	○	○	○	良		
A503063		近石浄水場	No.2 膜ろ過流量積算		○										○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		良		
A501064		近石浄水場	膜破断 検知器濁度	0.00 ~ 0.20 度	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501065		近石浄水場	浄水池 水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○			○	○				○		○	○					○	○	○	○	良		
A501066		近石浄水場	送水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○			○	○						○	○					○	○	○	○	良		
A503066		近石浄水場	送水流量	積算 1 m3/P	○										○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		良		
D530480		三相電源切替	買電		○		○																			良	設備画面上「自家発」		
D530481		三相電源切替	発電機		○		○																			良			
D530483		単相電源切替	買電		○		○																			良	設備画面上「自家発」		
D530484		単相電源切替	発電機		○		○																			良			
D530486		No.1取水ポンプ	運転		○		○																			良			
D530487		No.1取水ポンプ	故障		○		○	○																		良			
A509028		No.1取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h													○						○			良			
D530489		No.2取水ポンプ	運転		○		○																			良			
D530490		No.2取水ポンプ	故障		○		○	○																		良			
A509029		No.2取水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h																				○		良			
D530492		No.1次垂注入ポンプ	運転		○		○																			良			
D530493		No.1次垂注入ポンプ	故障		○		○	○																		良			
D530496		No.2次垂注入ポンプ	運転		○		○																			良			
D530497		No.2次垂注入ポンプ	故障		○		○	○																		良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (53/91)

設備名称：近石浄水場(チカイシジョウスイジョウ) (2/2)

TAG NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考					
監視用				デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	設備状態	アラーム(重)	アラーム(軽)	トレンド	バーグラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	日報				月報／年報				HL警報								
																毎正時	積算	平均	積算	最大	最小	日・月	積算	平均	積算			最大	最小	警報	警報	警報
D530499		取水井	減水	○				○	○					○																	良	
D530501		取水濁度	異常	○					○																						良	
D530503		膜ろ過	重故障	○				○	○					○																	良	
D530504		膜ろ過	軽故障	○				○		○				○																	良	
D530505		膜ろ過	膜異常	○				○	○					○																	良	
D530506		膜ろ過	薬液異常	○				○	○					○																	良	
D530507		膜ろ過	水位異常	○				○	○					○																	良	
D530508		膜ろ過	原水流入中	○				○																							良	
D530509		膜ろ過	原水槽排水工程中	○				○																							良	(排水工程中)
D530510		膜ろ過	逆洗水槽洗浄可能水位	○				○																							良	(逆洗可能水位)
D530512		No.1膜ろ過ユニット	運転中	○				○					○																		良	
D530513		No.1膜ろ過ユニット	逆洗中	○				○																							良	
D530514		No.1膜ろ過ユニット	自動選択	○				○																							良	
A509504		No.1膜ろ過ユニット	逆洗回数				0 ~ 99999 回											○						○							良	
D530516		No.2膜ろ過ユニット	運転中	○				○					○																		良	
D530517		No.2膜ろ過ユニット	逆洗中	○				○																							良	
D530518		No.2膜ろ過ユニット	自動選択	○				○																							良	
A509505		No.2膜ろ過ユニット	逆洗回数				0 ~ 99999 回											○						○							良	
D530520		PAC注入ポンプ	運転	○				○					○																		良	
D530522		No.1送水ポンプ	運転	○				○					○																		良	
D530523		No.1送水ポンプ	故障	○				○	○					○																	良	
A509030		No.1送水ポンプ	運転時間				0:00 ~ 24:00 h											○						○							良	
D530525		No.2送水ポンプ	運転	○				○					○																		良	
D530526		No.2送水ポンプ	故障	○				○	○					○																	良	
A509031		No.2送水ポンプ	運転時間				0:00 ~ 24:00 h											○						○							良	
D530528		浄水池	満水	○				○	○					○																	良	
D530529		浄水池	減水	○				○	○					○																	良	
D530534		テレメータ	異常	○					○																						良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表(54/91)

設備名称：近石配水池(チカイシハイスイチ)

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表 (55/91)

設備名称：中央監視項目(チュウオウカンシコウモク)

[illegible]

・各々該当する項目を「○」で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覽表 (56/91)

設備名称：門森配水池（カドモリハイスイチ）

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示であることを示しています。)

監視項目結果一覧表 (57/91)

設備名称：奥津戸ポンプ場（オクツドポンプジョウ） (1/2)

TAG_NO.	監視用	監視項目	スケール	信号種別		画面表示												HL警報				判 定	備 考											
				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 歴 史	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報																
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報					
A201007		奥津戸 ポンプ場	流入流量	0.0 ~ 30.0 m3/h	○		○		○	○		○																					良	
A203007		奥津戸 ポンプ場	流入流量積算		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
A201008		奥津戸 ポンプ場	流入残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
A201009		津戸配水池	送水流量	0.0 ~ 15.0 m3/h	○		○		○	○		○																					良	
A203009		津戸配水池	送水流量積算		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
A201010		蛸木配水池	送水流量	0.0 ~ 15.0 m3/h	○		○		○	○		○																					良	
A203010		蛸木配水池	送水流量積算		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
A201011		奥津戸 ポンプ場	ポンプ井水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○														良	
A201012		津戸配水池	配水池水位	0.00 ~ 8.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○														良	
A201013		津戸配水池	配水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○		○	○		○																					良	
A203013		津戸配水池	配水流量積算		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
A201014		蛸木配水池	配水池水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○														良	
A201015		蛸木配水池	配水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○		○	○		○																					良	
A203015		蛸木配水池	配水流量積算		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		良	
D230032		No.1津戸増圧ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230033		No.1津戸増圧ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
A209002		No.1津戸増圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h																	○												良	
D230034		No.2津戸増圧ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230035		No.2津戸増圧ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
A209003		No.2津戸増圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h																	○												良	
D230036		No.1蛸木増圧ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230037		No.1蛸木増圧ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
A209004		No.1蛸木増圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h																	○												良	
D230038		No.2蛸木増圧ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230039		No.2蛸木増圧ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
A209005		No.2蛸木増圧ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h																	○												良	
D230040		ポンプ井	満水		○		○	○				○	○																				良	
D230041		ポンプ井	減水		○		○	○				○	○																				良	
D230042		流入残塩	異常		○		○					○																					良	
D230048		No.1次垂注入ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230049		No.1次垂注入ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
D230050		No.2次垂注入ポンプ	運転		○		○					○																					良	
D230051		No.2次垂注入ポンプ	故障		○		○	○				○	○																				良	
D230052		次垂貯留槽	液位低		○		○	○				○	○																				良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覽表(58/91)

設備名称：奥津戸ポンプ場（オクツドポンプジョウ）（2/2）

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (59/91)

設備名称: 上里浄水場 (カミザトジョウスイジョウ) (1/4)

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示												判 定	備 考						
監視用	スケール			入力 デ ジ タ ル	出力 ア ナ ロ グ	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フ ト	故 障 通 報	日報				月報／年報				HL警報											
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	トータル 最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	トータル 最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報								
A201017	上里浄水場	ダム導水	流量	0.0 ~ 70.0 m3/h	○			○	○		○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A203017	上里浄水場	ダム導水	流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201018	上里浄水場	湧水導水	流量	0.0 ~ 50.0 m3/h	○			○			○	○			○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	良	
A203018	上里浄水場	湧水導水	流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201019	上里浄水場	着水井	水位	0.00 ~ 2.00 m	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201020	上里浄水場	着水井	原水濁度	0 ~ 200 度	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201021	上里浄水場	着水井	原水PH	0.0 ~ 14.0 pH	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201022	上里浄水場	1系膜ろ過水	流量	0.0 ~ 30.0 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203022	上里浄水場	1系膜ろ過水	流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201023	上里浄水場	1系膜ろ過水	圧力	-0.10 ~ 0.10 MPa	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201024	上里浄水場	1系膜ろ過水	濁度	0.00 ~ 1.00 度	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201025	上里浄水場	2系膜ろ過水	流量	0.0 ~ 30.0 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203025	上里浄水場	2系膜ろ過水	流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201026	上里浄水場	2系膜ろ過水	圧力	-0.10 ~ 0.10 MPa	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201027	上里浄水場	2系膜ろ過水	濁度	0.00 ~ 1.00 度	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201028	上里浄水場	3系膜ろ過水	流量	0.0 ~ 30.0 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203028	上里浄水場	3系膜ろ過水	流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201029	上里浄水場	3系膜ろ過水	圧力	-0.10 ~ 0.10 MPa	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201030	上里浄水場	3系膜ろ過水	濁度	0.00 ~ 1.00 度	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201031	上里浄水場	残塩		0.00 ~ 3.00 mg/L	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201032	上里配水池	配水池水位		0.00 ~ 8.00 m	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A201033	上里配水池	配水流量		0 ~ 100 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203033	上里配水池	配水流量積算			○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201034	上里配水池	都万地区	配水流量	0 ~ 100 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203034	上里配水池	都万地区	配水流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A201035	上里配水池	門森配水池	配水流量	0 ~ 100 m3/h	○			○			○	○			○		○	○							○	○	○	○	○	○	○	良	
A203035	上里配水池	門森配水池	配水流量積算		○										○	○	○	○		○	○	○	○									良	
A206000	上里配水池	都万地区	配水流量	0 ~ 100 m3/h				○																							良	計算アナログ	
D230064	ダム導水電動弁	開			○			○																							良		
D230065	ダム導水電動弁	故障			○			○	○																						良		
D230068	ダム排水電動弁	開			○			○																							良		
D230069	ダム排水電動弁	故障			○			○	○																						良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (60/91)

設備名称：上里浄水場（カミザトジョウスイジョウ） (2/4)

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別	スケール	画面表示														判定	備考								
					入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (電)	アラーム (秘)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
															毎正時	トータル	日・月	トータル	平均	最大	最小	平均	最大	最小	H	L	LL	
D230072		No.1原水ポンプ 運転			○		○					○															良	
D230073		No.1原水ポンプ 故障			○		○	○				○	○														良	
A209006		No.1原水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○			○									良	
D230074		No.2原水ポンプ 運転			○		○					○															良	
D230075		No.2原水ポンプ 故障			○		○	○				○	○														良	
A209007		No.2原水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○			○									良	
D230076		着水井 満水			◇		◇	◇					◇	◇													良	
D230077		着水井 減水			◇		◇	◇					◇	◇													良	
D230080		No.1エジェクタポンプ 運転			○		○					○															良	
D230081		No.1エジェクタポンプ 故障			○		○	○				○	○														良	
A209008		No.1エジェクタポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○			○									良	
D230082		No.2エジェクタポンプ 運転			○		○					○															良	
D230083		No.2エジェクタポンプ 故障			○		○	○				○	○														良	
A209009		No.2エジェクタポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○			○									良	
D230084		活性炭供給装置 運転			○		○					○															良	
A209010		活性炭供給装置 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○			○									良	
D230085		活性炭供給装置 故障			○		○	○				○	○														良	
D230086		活性炭供給装置 異常低			○		○						○														良	
D230087		上里配水池 満水			○		○	○				○	○														良	
D230088		上里配水池 減水			○		○	○				○	○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (61/91)

設備名称：上里浄水場（カミザトジョウスイジョウ） (3/4)

監視用	TAG_NO.	監視項目	スケール	信号種別				画面表示																判 定	備 考				
				入力 デ ジ タ ル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレ ンド	バー グラフ	運 転 歴 史	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
														毎正 時 瞬 時	積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	最 小	日・月 平 均	積 算 平 均	トータル 積 算 最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報			L 警 報	LL 警 報		
D230096		1系膜ろ過水 圧力低		○		○	○				○	○																良	
D230097		1系膜ろ過水 濁度高		○		○	○				○	○																良	
D230098		1系膜ろ過装置 手動		○		○					○																	良	
D230099		1系膜ろ過装置 切		○		○					○																	良	
D230100		1系膜ろ過装置 自動		○		○					○																	良	
D230101		1系膜ろ過装置 異常停止		○		○	○				○	○																良	
D230102		1系膜ろ過装置 ろ過中		○		○					○																	良	
D230103		1系膜ろ過装置 逆洗中		○		○					○																	良	
A209500		1系膜ろ過装置 逆洗回数	0 ~ 9999 回	○		○					○				○					○								良	
D230104		1系膜ろ過装置 ろ過待機		○		○					○																	良	
D230105		1系膜ろ過装置 逆洗待機		○		○					○																	良	
D230106		1系膜ろ過装置 一括故障		○		○	○					○																良	
D230112		2系膜ろ過水 圧力低		○		○	○				○	○																良	
D230113		2系膜ろ過水 濁度高		○		○	○				○	○																良	
D230114		2系膜ろ過装置 手動		○		○					○																	良	
D230115		2系膜ろ過装置 切		○		○					○																	良	
D230116		2系膜ろ過装置 自動		○		○					○																	良	
D230117		2系膜ろ過装置 異常停止		○		○	○				○	○																良	
D230118		2系膜ろ過装置 ろ過中		○		○					○																	良	
D230119		2系膜ろ過装置 逆洗中		○		○					○																	良	
A209501		2系膜ろ過装置 逆洗回数	0 ~ 9999 回	○		○					○				○					○								良	
D230120		2系膜ろ過装置 ろ過待機		○		○					○																	良	
D230121		2系膜ろ過装置 逆洗待機		○		○					○																	良	
D230122		2系膜ろ過装置 一括故障		○		○	○					○																良	
D230128		3系膜ろ過水 圧力低		○		○	○				○	○																良	
D230129		3系膜ろ過水 濁度高		○		○	○				○	○																良	
D230130		3系膜ろ過装置 手動		○		○					○																	良	
D230131		3系膜ろ過装置 切		○		○					○																	良	
D230132		3系膜ろ過装置 自動		○		○					○																	良	
D230133		3系膜ろ過装置 異常停止		○		○	○				○	○																良	
D230134		3系膜ろ過装置 ろ過中		○		○					○																	良	
D230135		3系膜ろ過装置 逆洗中		○		○					○																	良	
A209502		3系膜ろ過装置 逆洗回数	0 ~ 9999 回	○		○					○				○					○								良	
D230136		3系膜ろ過装置 ろ過待機		○		○					○																	良	
D230137		3系膜ろ過装置 逆洗待機		○		○					○																	良	
D230138		3系膜ろ過装置 一括故障		○		○	○					○																良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (62/91)

設備名称：上里浄水場（カミザトジョウスイジョウ） (4/4)

TAG NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考						
監視用				入力 デ ジ タ ル	アナ ログ	出力 デ ジ タ ル	アナ ログ	設備 状態	アラ ーム (電)	アラ ーム (触)	トレ ンド	バー グラフ	運 転 歴 史	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算			最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報
D230144		No. 1洗浄ブロウ	運転	○			○					○																			良		
D230145		No. 1洗浄ブロウ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230154		No. 2洗浄ブロウ	運転	○			○					○																			良		
D230147		No. 2洗浄ブロウ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230148		洗浄ブロウ	空気圧低	○				○					○	○																	良		
D230152		No. 1洗浄ポンプ	運転	○			○					○																			良		
D230153		No. 1洗浄ポンプ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230154		No. 2洗浄ポンプ	運転	○			○					○																			良		
D230155		No. 2洗浄ポンプ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230156		No. 1サンプリングポンプ	運転	○			○					○																			良		
D230157		No. 1サンプリングポンプ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230158		No. 2サンプリングポンプ	運転	○			○					○																			良		
D230159		No. 2サンプリングポンプ	故障	○			○	○					○	○																	良		
D230160		残塩	異常高	○			○	○					○	○																	良		
D230161		残塩	異常低	○			○	○					○	○																	良		
D230162		No. 1PAC注入装置	運転	○			○					○																			良		
D230163		No. 1PAC注入装置	故障	◇			◇	◇					◇	◇																	良		
D230164		No. 2PAC注入装置	運転	○			○					○																			良		
D230165		No. 2PAC注入装置	故障	◇			◇	◇					◇	◇																	良		
D230166		PAC注入装置	液位低	○				○						○																	良		
D230167		No. 1次垂注入装置	運転	○			○					○																			良		
D230168		No. 1次垂注入装置	故障	○			◇	◇					◇	◇																	良		
D230169		No. 2次垂注入装置	運転	○			○					○																			良		
D230170		No. 2次垂注入装置	故障	○			◇	◇					◇	◇																	良		
D230171		次垂注入装置	液位低	○				○						○																	良		
D230176		ろ過用シーケンサ	異常	○				○					○																		良		
D230177		サーバPCS	異常	○				○					○																		良		
D230178		CVCF	故障	○				○					○																		良		
D230179		停電		○				○					○																		良		
D230180		テレメータ	異常	○				○					○																		良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0～10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (63/91)

設備名称：大津久浄水場（オオツクジョウスイジョウ）(1/2)

TAG_NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考	
監視用				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	アナ ログ	設備 状態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バー グラフ	運 転 歴 史	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
															毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報			LL 警報
A201036		大津久浄水場:配水池水位	0.00 ~ 5.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A201037		大津久浄水場:配水流量	0.0 ~ 10.0 m ³ /h	○		○			○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A203037		大津久浄水場:配水流量	積算 0.1 m ³ /P	○										○	○	○	○	○	○	○	○					良		
A201110		大津久浄水場:原水濁度	0.0 ~ 20.0 度	○		○			○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A201111		大津久浄水場:原水流量	(0.00 ~ 3.00 m ³ /h)	○		○			○	○		○			○	○	○					○	○	○	○	良		
A203111		大津久浄水場:原水流量	積算 0.1 m ³ /P	○										○	○	○	○	○	○	○	○					良		
A201112		大津久浄水場:浄水濁度	0.00 ~ 2.00 度	○		○			○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
A201113		大津久浄水場:ろ過流量	0.0 ~ 10.0 m ³ /h												◇	◇	◇	◇	◇	◇					-	(将来)		
A203113		大津久浄水場:ろ過流量	積算 0.1 m ³ /P	◇										◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇					-	(将来)		
A201114		大津久浄水場:浄水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○			○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良		
D230656		原水排水弁	開	○		○																				良		
D230657		原水排水弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230658		急速ろ過機	ろ過中	○		○							○													良		
D230659		急速ろ過機	逆洗中	○		○							○													良		
A209507		急速ろ過機	逆洗回数											○					○							良		
D230660		急速ろ過機	洗浄中	○		○							○													良		
D230661		急速ろ過機	休止中	○		○							○													良		
D230662		原水流入弁	開	○		○																				良		
D230663		原水流入弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230664		処理水流出弁	開	○		○																				良		
D230665		処理水流出弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230666		逆洗流入弁	開	○		○																				良		
D230667		逆洗流入弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230668		逆洗排水弁	開	○		○																				良		
D230669		逆洗排水弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230670		水洗排水弁	開	○		○																				良		
D230671		水洗排水弁	故障	○		○	○						○	○												良		
D230672		逆洗ポンプ	運転	○		○						○														良		
A209034		逆洗ポンプ	運転時間											○					○							良		
D230673		No.1逆洗ポンプ	故障	○		○	○						○	○												良		
D230675		No.2逆洗ポンプ	故障	○		○	○						○	○												良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (65/91)

設備名称：歌木浄水場（ウタギジョウスイジョウ）

TAG NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考	
			スケール	入 力	出 力	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運 転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日 報				月 報 / 年 報				HL 警 報					
				デ ジ タル	ア ナ ログ									デ ジ タル	ア ナ ログ	毎正時 瞬 時	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	平 均	トータル 積 算	最 大			最 小
A201040		歌木浄水場 浄水池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201041		歌木浄水場 送水流量	0.00 ~ 6.00 m3/h	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203041		歌木浄水場 送水流量 積算	1 m3/P	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A201042		歌木浄水場 配水池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201043		歌木浄水場 配水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203043		歌木浄水場 配水流量 積算	0.1 m3/P	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A201116		歌木浄水場 調整池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201117		歌木浄水場 調整池 配水流量	0.0 ~ 5.0 m3/h	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203117		歌木浄水場 調整池 配水流量積算	0.1 m3/P	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○					良	
A201118		歌木浄水場 配水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○		○	○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
D230197		次亜貯留槽 液位低		○		○	○					○	○													良	
D230218		浄水池 満水		○		○	○					○	○													良	
D230219		浄水池 減水		○		○	○					○	○													良	
D230220		No.1送水ポンプ 運転		○		○						○														良	
D230221		No.1送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○													良	
A209013		No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h			○								○				○								良	
D230222		No.2送水ポンプ 運転		○		○						○														良	
D230223		No.2送水ポンプ 故障		○		○	○					○	○													良	
A209014		No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h			○								○				○								良	
D230224		No.1次亜注入ポンプ 運転		○		○						○														良	
D230225		No.1次亜注入ポンプ 故障		○		○	○					○	○													良	
D230226		No.2次亜注入ポンプ 運転		○		○						○														良	
D230227		No.2次亜注入ポンプ 故障		○		○	○					○	○													良	
D230228		テレメータ 異常		○			○					○														良	
D230232		配水池 満水		○		○	○					○	○													良	
D230233		配水池 減水		○		○	○					○	○													良	
D230234		配水残塩 異常高		○		○	○					○	○													良	
D230235		配水残塩 異常低		○		○	○					○	○													良	
D230236		調整池 テレメータ異常		○			○					○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覽表(66/91)

設備名称：歌木増圧ポンプ場（ウタギゾウアツポンプジョウ）

TAG_NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
監視用				デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	設 備 状 態	ア ラ ー ム (重)	ア ラ ー ム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報				HL 警 報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算			最 大	最 小	警 報	H 報	L 報	LL 報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		【歌木第1増圧ポンプ場】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示であることを示しています。）

監視項目結果一覧表 (67/91)

設備名称：那久浄水場（ナグジョウスイジョウ）

監視用	TAG NO.	監視項目	信号種別										画面表示												判定	備考		
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (電)	アラーム (報)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報						
														毎正時	積算	平均	最大	最小	日・月	積算	平均	最大	最小	警報	警報	警報	警報	
A201045		那久浄水場 取水井水位	0.0 ~ 30.0 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A201046		那久浄水場 取水量	0.0 ~ 15.0 m ³ /h	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A203046		那久浄水場 取水量 積算		○										○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A201047		那久浄水場 接合井水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A201048		那久浄水場 導水流量	0.0 ~ 15.0 m ³ /h	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A203048		那久浄水場 導水流量 積算		○										○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A201049		那久浄水場 配水池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A201050		那久浄水場 配水流量	0.0 ~ 20.0 m ³ /h	○		○			○	○		○		○	○	○	○						○	○	○	○	良	
A203050		那久浄水場 配水流量 積算		○										○	○	○	○						○	○	○	○	良	
D230240		取水ポンプ 運転		○		○					○																良	
D230241		取水ポンプ 故障		○		○	○					○	○														良	
A209015		取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h	○										○						○							良	
D230242		取水井 減水		○		○	○					○	○														良	
D230243		曝気塔送風機 運転		○		○					○																良	
D230244		曝気塔送風機 故障		○		○	○					○	○														良	
D230245		No.1次垂注ポンプ 運転		○		○					○																良	
D230246		No.1次垂注ポンプ 故障		○		○	○					○	○														良	
D230247		No.2次垂注ポンプ 運転		○		○					○																良	
D230248		No.2次垂注ポンプ 故障		○		○	○					○	○														良	
D230249		次垂貯留槽 液位低		○		○	○					○	○														良	
D230256		配水池 満水		○		○	○					○	○														良	
D230257		配水池 減水		○		○	○					○	○														良	
D230258		接合井 満水		○		○	○					○	○														良	
D230259		接合井 減水		○		○	○					○	○														良	
D230260		200V 受電		○		○					○																良	
D230261		100V 受電		○		○					○																良	
D230262		テレメータ 異常		○		○	○					○															良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覽表 (68/91)

設備名称：油井浄水場（ユイジヨウスイジヨウ）（1/2）

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示										判定	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バグ グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														毎正時 瞬間 積算	平均	トータル 積算	最大 最小	日・月 平均	積算	最大 最小	HH 警報	H 警報			L 警報	LL 警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A201052	油井浄水場	取水流量	0.0 ~ 15.0 m3/h	○		○			○	○		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○</

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (69/91)

設備名称：油井浄水場（ユイジョウスイジョウ）（2/2）

TAG_NO.	監視用	監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考				
				入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バック グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	トータル 積 算	最 大	最 小			HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報
D230288		No.1送水ポンプ	運転	○			○																						良		
D230289		No.1送水ポンプ	故障	○			○	○																					良		
A209018		No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○									良		
D230290		No.2送水ポンプ	運転	○			○																						良		
D230291		No.2送水ポンプ	故障	○			○	○																					良		
A209019		No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○						○									良		
D230292		浄水池	満水	○			○	○																					良		
D230293		浄水池	減水	○			○	○																					良		
D230294		送水残塩	異常高	○			○	○																					良		
D230295		送水残塩	異常低	○			○	○																					良		
D230296		配水池	満水	○			○	○																					良		
D230297		配水池	減水	○			○	○																					良		
D230298		テレメータ	異常	○				○																					良		
D230285		原水濁度	異常高	○			○	○																					良		
D230304		1系膜ろ過装置	ろ過中	○			○																						良		
D230305		1系膜ろ過装置	逆洗中	○			○																						良		
A209504		1系膜ろ過装置	逆洗回数	0 ~ 9999	回									○						○									良		
D230306		1系膜ろ過装置	ろ過待機	○			○																						良		
D230307		1系膜ろ過装置	逆洗待機	○			○																						良		
D230312		2系膜ろ過装置	ろ過中	○			○																						良		
D230313		2系膜ろ過装置	逆洗中	○			○																						良		
A209505		2系膜ろ過装置	逆洗回数	0 ~ 9999	回									○						○									良		
D230314		2系膜ろ過装置	ろ過待機	○			○																						良		
D230315		2系膜ろ過装置	逆洗待機	○			○																						良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (70/91)

設備名称：代浄水場（シロジョウスイジョウ）

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示												判 定	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
監視用				スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎 正 時	瞬 時	平 均	積 算	トータル 最 大	トータル 最 小	日・月 平 均	日・月 積 算	トータル 平 均			トータル 積 算	トータル 最 大	トータル 最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A201066	代浄水場	取送水流量	0.00 ~ 5.00 m3/h		○			○			○	○		○					○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覽表(71/91)

設備名称：都万路ポンプ場（ツマジポンプジョウ）

[illegible]

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (72/91)

設備名称：福浦配水池（フクウラハイスイチ）

TAG_NO.		監視項目			信号種別										画面表示														判 定	備 考
監視用					スケール	入力	出力	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バックラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報						
						デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ		デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	毎正時 瞬 時	平 均	積 算	最 大		最 小	日・月 平 均	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報					
A201131		福浦配水池	ポンプ池水位	0.00 ~ 3.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良				
A201077		福浦配水池	送水流量	0.00 ~ 5.00 m ³ /h	○		○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良				
A203077		福浦配水池	送水流量 積算		○									○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	良				
A201078		福浦配水池	配水池水位	0.00 ~ 4.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良				
A201132		福浦配水池	配水流量	0.0 ~ 10.0 m ³ /h	○		○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良				
A203132		福浦配水池	配水流量積算		○									○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	良				
A201133		福浦配水池	配水残塩	0.00 ~ 2.00 mg/L	○		○		○	○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良				
D230352		ポンプ池	満水		○		○	○				○	○													良				
D230353		ポンプ池	減水		○		○	○				○	○													良				
D230354		No.1送水ポンプ	運転		○		○					○														良				
D230355		No.1送水ポンプ	故障		○		○	○					○	○												良				
A209023		No.1送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○				○								良				
D230356		No.2送水ポンプ	運転		○		○					○														良				
D230357		No.2送水ポンプ	故障		○		○	○					○	○												良				
A209024		No.2送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○				○								良				
D230358		次亜貯留槽	液位低		○		○	○				○	○													良				
D230359		No.1次亜注入ポンプ	運転		○		○					○														良				
D230360		No.1次亜注入ポンプ	故障		○		○	○					○	○												良				
D230361		No.2次亜注入ポンプ	運転		○		○					○														良				
D230362		No.2次亜注入ポンプ	故障		○		○	○					○	○												良				
D230368		配水池	満水		○		○	○				○	○													良				
D230369		配水池	減水		○		○	○				○	○													良				
D230363		配水残塩	異常高		○		○	○				○	○													良				
D230364		配水残塩	異常低		○		○	○				○	○													良				
D230365		サンプリングポンプ	故障		○		○	○				○	○													良				
D230366		UPS故障			○		○					○														良				
D230367		100V停電			○		○					○														良				
D230370		福浦加圧ポンプ所TM	異常		○		○					○	○													良				
																	</													

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (73/91)

設備名称：長尾田浄水場（ナガオダジョウスイジョウ） (1/2)

監視用	TAG NO.	監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考				
				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報									
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報						
A701000		長尾田浄水場:取水流量	0.00 ~ 1.00 m3/h	○		○			○	○							○	○												良	
A703000		長尾田浄水場:取水流量	積算	○												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				良	
A701001		長尾田浄水場:取水濁度	0 ~ 200 度	○		○				○	○					○	○	○	○	○										良	
A701002		長尾田浄水場:取水PH	0.0 ~ 14.0 pH	○		○				○	○					○	○	○	○	○										良	
A701003		長尾田浄水場:配水池水位	0.00 ~ 2.00 m	○		○				○	○					○	○	○	○	○										良	
D730000		取水電動弁	開			○																								良	
D730001		取水電動弁	閉	○		○																								良	
D730002		取水電動弁	故障	○		○	○							○																良	
D730004		取水濁度	異常高	○		○	○							○																良	
D730005		取水PH	異常高	○		○	○							○																良	
D730006		取水PH	異常低	○		○	○							○																良	
D730007		前次垂注入ポンプ	運転	○		○						○																		良	
D730008		前次垂注入ポンプ	故障	○		○	○							○																良	
D730009		前次垂貯留槽	液位低	○		○	○							○																良	
D730010		PAC注入ポンプ	運転	○		○						○																		良	
D730011		PAC注入ポンプ	故障	○		○	○							○																良	
D730012		PAC貯留槽	液位低	○		○	○							○																良	
D730013		苛性ソーダ注入機	運転	○		○						○																		良	
D730014		苛性ソーダ注入機	故障	○		○	○							○																良	
D730015		苛性ソーダ貯留槽	液位低	○		○	○							○																良	
D730016		急速ろ過機	ろ過中	○		○						○																		良	
D730018		急速ろ過機	逆洗中	○		○						○																		良	
D730019		急速ろ過機	故障一括	○		○	○							○																良	
D730020		逆洗ポンプ	運転	○		○						○																		良	
D730021		逆洗ポンプ	故障	○		○	○							○																良	
A709000		逆洗ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00 h												○							○							良	
A709500		逆洗ポンプ	逆洗回数	0 ~ 9999 回												○							○							良	
D730022		シーケンサ	異常	○				○						○																良	
D730023		後次垂注入ポンプ	運転	○		○						○																		良	
D730024		後次垂注入ポンプ	故障	○		○	○							○																良	
D730025		後次垂貯留槽	液位低	○		○	○							○																良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (75/91)

設備名称：久見浄水場(クミジョウスイジョウ) (1/2)

TAG NO.		監視項目		信号種別		画面表示															HL警報				判 定	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
監視用						スケール	入力 デ ジ タ ル	出力 アナ ログ	設備 状態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バー グラ フ	運 転 歴 史	タイム シフト	故障 通報	日報										月報／年報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算							最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A301000		久見浄水場	取水井水位	0.00 ~ 8.00 m	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (76/91)

設備名称：久見浄水場(クミジョウスイジョウ) (2/2)

TAG_NO.		監視項目			信号種別										画面表示												判定		備考		
監視用					スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (通)	アラーム (警)	トレンド	バー グラフ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
																毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HH 警報	H 警報	L 警報					LL 警報
D330016		No. 1UV装置UV処理設備	運転		○						○																		良		
A309002		No. 1UV照射装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○					○										良		
D330017		No. 1UV装置UV処理設備	故障		○		○	○				○	○																良		
D330018		No. 1UV装置洗浄装置	故障		○		○	○					○																良		
D330019		No. 1UV装置UV強度	確立		○		○																						良		
D330020		No. 1UV装置UV強度	低下		○		○	○				○	○																良		
D330021		No. 1UV装置水温	上昇		○		○	○				○	○																良		
D330022		No. 1UV装置機側盤内温度	上昇		○		○	○				○	○																良		
D330023		No. 2UV装置UV処理設備	運転		○		○				○																		良		
A309003		No. 2UV照射装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○					○										良		
D330024		No. 2UV装置UV処理設備	故障		○		○	○				○	○																良		
D330025		No. 2UV装置洗浄装置	故障		○		○	○				○	○																良		
D330026		No. 2UV装置UV強度	確立		○		○																						良		
D330027		No. 2UV装置UV強度	低下		○		○	○				○	○																良		
D330028		No. 2UV装置水温	上昇		○		○	○				○	○																良		
D330029		No. 2UV装置機側盤内温度	上昇		○		○	○				○	○																良		
D330030		UV処理設備盤PLC	故障		○		○					○	○																良		
		No. 1流入弁	閉				◇																					-	(将来)		
D330032		No. 1流入弁	開		◇		◇																					-	(将来)		
D330034		No. 1流入弁	故障		◇		◇	◇				◇	◇															-	(将来)		
		No. 2流入弁	閉				◇																					-	(将来)		
D330035		No. 2流入弁	開		◇		◇																					-	(将来)		
D330037		No. 2流入弁	故障		◇		◇	◇				◇	◇															-	(将来)		
		No. 1流出弁	閉				◇																					-	(将来)		
D330038		No. 1流出弁	開		◇		◇																					-	(将来)		
D330040		No. 1流出弁	故障		◇		◇	◇				◇	◇															-	(将来)		
		No. 2流出弁	閉				◇																					-	(将来)		
D330041		No. 2流出弁	開		◇		◇																					-	(将来)		
D330043		No. 2流出弁	故障		◇		◇	◇				◇	◇															-	(将来)		
D330044		テレメータ	異常		○		○					○																良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表 (77/91)

設備名称：布施浄水場（フセジョウスイジョウ） (1/2)

TAG_NO.		監視項目	信号種別										画面表示										判 定	備 考								
監視用			スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バグ グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報										
														毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算 最大	最小	HH 警報			H 警報	L 警報	LL 警報					
A401000		布施浄水場 第2取水井 取水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○			○	○							○	○													良	
A403000		布施浄水場 第2取水井 取水流量積算		○													○	○	○	○		○	○	○	○						良	
A401001		布施浄水場 第3取水井 取水流量	0.0 ~ 10.0 m3/h	○		○			○	○									○	○				○	○						良	
A403001		布施浄水場 第3取水井 取水流量積算		○													○	○	○	○		○	○	○	○						良	
A401002		布施浄水場 原水濁度	0 ~ 200 度	○		○			○	○							○		○	○											良	
A401003		布施浄水場 送水流量	0.0 ~ 50.0 m3/h	○		○			○	○										○	○										良	
A403003		布施浄水場 送水流量 積算		○													○	○	○	○		○	○	○	○						良	
A401004		布施浄水場 配水池水位	0.00 ~ 5.00 m	○		○			○	○							○		○	○											良	
A401005		布施浄水場 配水流量	0.0 ~ 20.0 m3/h	○		○			○	○														○	○						良	
A403005		布施浄水場 配水流量 積算		○													○	○	○				○	○	○	○					良	
D430000		第2取水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D430001		第2取水ポンプ 故障		○		○	○					○																			良	
A409000		第2取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h														○						○								良	
D430002		第2取水井 減水		○		○	○					○																			良	
D430003		第3取水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D430004		第3取水ポンプ 故障		○		○	○					○																			良	
A409001		第3取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h						○	○							○						○								良	
D430005		第3取水井 減水		○		○	○					○																			良	
D430006		原水濁度 異常高		○		○	○					○																			良	
D430007		PAC注入ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D430008		PAC注入ポンプ 故障		○		○	○					○																			良	
D430009		PAC貯留槽 液位低		○		○	○					○																			良	
D430010		ろ過機 ろ過中		○		○					○																				良	
D430011		ろ過機 逆洗中		○		○					○																				良	
D430012		ろ過機 ろ排中		○		○					○																				良	
D430013		ろ過機 故障		○		○	○					○																			良	
D430016		浄水池 満水		○		○	○					○																			良	
D430017		浄水池 減水		○		○	○					○																			良	
D430018		No.1送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D430019		No.1送水ポンプ 故障		○		○	○					○																			良	
A409002		No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h														○						○								良	
D430020		No.2送水ポンプ 運転		○		○					○																				良	
D430021		No.2送水ポンプ 故障		○		○	○					○																			良	
A409003		No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h														○						○								良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (79/91)

設備名称：卵敷浄水場（ウズキジョウスイジョウ）（1/2）

TAG_NO.		監視項目		信号種別										画面表示										判定備考								
監視用				スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報							HL警報				
					デ ジ タル	ア ナ ログ	デ ジ タル	ア ナ ログ									毎正時 瞬時	平均	トータル 積算	最大	最小	日・月 平均	平均					トータル 積算	最大	最小	HH 警報	H 警報
A301010		卵敷浄水場	取送水流量	0.0 ~ 20.0	m ³ /h	○		○			○	○			○								○	○					良			
A303010		卵敷浄水場	取送水流量 積算			○									○	○	○			○	○	○	○	○					良			
A301011		卵敷浄水場	配水池水位	0.00 ~ 4.00	m	○		○			○	○			○														良			
A301012		卵敷浄水場	配水流量	0.0 ~ 20.0	m ³ /h	○		○			○	○												○	○				良			
A303012		卵敷浄水場	配水流量 積算			○									○	○	○			○	○	○	○	○					良			
A301013		卵敷浄水場	原水濁度	0.00 ~ 5.00	度	○		○			○	○			○														良			
A301014		卵敷浄水場	取水井 水位	0.0 ~ 10.0	m	○		○			○	○			○														良			
A301015		卵敷浄水場	No.1 UV照射量	0 ~ 1000	mJ/cm ²	○		○			○	○			○										○	○	○	○	良			
A301016		卵敷浄水場	No.2 UV照射量	0 ~ 1000	mJ/cm ²	○		○			○	○			○										○	○	○	○	良			
A301017		卵敷浄水場	浄水残塩	0.00 ~ 2.00	mg/L	○		○			○	○			○														良			
A301018		No.1	UV強度	0 ~ 5000	μW/cm ²			○			○	○													○	○	○	○	良	PLCにて演算		
A301019		No.2	UV強度	0 ~ 5000	μW/cm ²			○			○	○													○	○	○	○	良	PLCにて演算		
D330048		取水井	減水			○		○	○						○	○													良			
D330049		配水池	満水			○		○	○						○	○													良			
D330050		配水池	減水			○		○	○						○	○													良			
D330052		No.1取送水ポンプ	運転			○		○					○																良			
D330053		No.1取送水ポンプ	故障			○		○	○					○	○														良			
A309010		No.1取送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○					○									良			
D330054		No.2取送水ポンプ	運転			○		○					○																良			
D330055		No.2取送水ポンプ	故障			○		○	○					○	○														良			
A309011		No.2取送水ポンプ	運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○					○									良			
D330057		次亜貯留槽	液位低			○		○	○					○	○														良			
D330064		No.1次亜注入ポンプ	運転			○		○					○																良			
D330065		No.1次亜注入ポンプ	故障			○		○	○					○	○														良			
D330066		No.2次亜注入ポンプ	運転			○		○					○																良			
D330067		No.2次亜注入ポンプ	故障			○		○	○					○	○														良			
D330068		原水濁度	異常高			○		○	○					○	○														良			
D330069		浄水残塩	異常			○		○	○					○	○														良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表 (80/91)

設備名称：卯敷浄水場（ウズキジョウスイジョウ）（2/2）

TAG_NO.	監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考	
			入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バ ッ ク ラ フ	運 転 履 歴	タイム シフト	故障通報	日報				月報／年報				HL警報						
													毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小			HH 警 報
D330080	No.1UV装置UV処理設備 運転		○		○					○																良	
A309012	No.1UV照射装置 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○						○							良	
D330081	No.1UV装置UV処理設備 重故障		○		○	○					○	○														良	
D330086	No.1UV装置機側室内温度 上昇(軽故障)		○		○		○					○	○													良	
D330082	No.1UV装置洗浄装置 故障				○	○						○	○													良	
D330083	No.1UV装置UV強度 確立		○		○																					良	
D330084	No.1UV装置UV照射量 低下		○		○	○							○	○												良	
D330085	No.1UV装置水温 上昇		○		○	○							○	○												良	
D330087	No.2UV装置UV処理設備 運転		○		○					○																良	
A309013	No.2UV照射装置 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○						○							良	
D330088	No.2UV装置UV処理設備 重故障		○		○	○					○	○														良	
D330093	No.2UV装置機側室内温度 上昇(軽故障)		○		○		○					○	○													良	
D330089	No.2UV装置洗浄装置 故障		○		○	○						○	○													良	
D330090	No.2UV装置UV強度 確立		○		○																					良	
D330091	No.2UV装置UV照射量 低下		○		○	○							○	○												良	
D330092	No.2UV装置水温 上昇		○		○	○							○	○												良	
D330094	UV処理設備盤PLC 故障		○			○						○	○													良	
D330070	No.1UV照射装置PLC 故障		○		○	○						○	○													良	
D330071	No.2UV照射装置PLC 故障		○		○	○						○	○													良	
D330096	No.1流入弁 閉				○																					良	
D330098	No.1流入弁 故障		○		○	○							○	○												良	
D330099	No.2流入弁 閉				○																					良	
D330101	No.2流入弁 故障		○		○	○							○	○												良	
D330102	No.1流出弁 閉		○		○																					良	
D330104	No.1流出弁 故障		○		○	○							○	○												良	
D330105	No.2流出弁 閉		○		○																					良	
D330107	No.2流出弁 故障		○		○	○							○	○												良	
D330072	排水弁 閉		○		○																					良	
D330074	排水弁 故障		○		○	○							○	○												良	
D330108	テレメータ 異常				○																					良	
D330109	テレメータ子局 電池異常		○		○																					良	
D330110	200V停電		○		○																					良	
D330075	No.1UV装置UV処理設備 保守中		○										○													良	
D330076	No.2UV装置UV処理設備 保守中		○										○													良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覽表(81/91)

設備名称：飯美浄水場（イイビジヨウスイジヨウ）（1/2）

[illegible]

・各々該当する項目を「○」で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示であることを示しています。)

監視項目結果一覧表(82/91)

設備名称：飯美浄水場（イイビジョウスイジョウ）（2/2）

TAG_NO.	監視用	監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考		
				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	ア ラ ーム (重)	ア ラ ーム (軽)	ト レ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報				HL 警 報							
														毎 正 時	ト ー タ ル	日・月	ト ー タ ル	HH	H	L	LL	警 報	警 報	警 報	警 報				
瞬 時 積 算	平 均 積 算	最 大	最 小	平 均 積 算	最 大	最 小	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報	警 報			
D330151		No. 2UV装置UV処理設備	運転	○		○					○															良			
A309023		No. 2UV照射装置	運転時間	0:00 ~ 24:00	h									○			○									良			
D330152		No. 2UV装置UV処理設備	重故障	○		○	○					○	○													良			
D330157		No. 2UV装置UV処理設備	軽故障	○		○	○					○	○													良			
D330153		No. 2UV装置洗浄装置	故障	○		○	○					○	○													良			
D330154		No. 2UV装置UV強度	確立	○		○	○					○	○													良			
D330155		No. 2UV装置UV強度	低下	○		○	○					○	○													良			
D330156		No. 2UV装置水温	上昇	○		○	○					○	○													良			
D330158		UV処理設備盤PLC	異常	○			○						○													良			
D330180		No. 1UV照射装置PLC	故障	○		○						○	○													良			
D330181		No. 2UV照射装置PLC	故障	○		○						○	○													良			
		No. 1流入弁	閉			○																				良			
D330160		No. 1流入弁	開	○		○	○					○	○													良			
D330162		No. 1流入弁	故障	○		○	○					○	○													良			
		No. 2流入弁	閉			○																				良			
D330163		No. 2流入弁	開	○		○																				良			
D330165		No. 2流入弁	故障	○		○	○					○	○													良			
		No. 1流出弁	閉			○																				良			
D330166		No. 1流出弁	開	○		○																				良			
D330168		No. 1流出弁	故障	○		○	○					○	○													良			
		No. 2流出弁	閉			○																				良			
D330169		No. 2流出弁	開	○		○																				良			
D330171		No. 2流出弁	故障	○		○	○					○	○													良			
		排水弁	閉			○																				良			
D330176		排水弁	開	○		○																				良			
D330177		排水弁	故障	○		○	○					○	○													良			
D330172		テレメータ	異常	○			○						○													良			
D330173		テレメータ子局	電池異常	○			○						○													良			
D330174		200V停電		○			○						○													-	(将来)		
D330178		No. 1UV装置	保守中	○								○														良			
D330179		No. 2UV装置	保守中	○								○														良			

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(83/91)

設備名称：システム

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考	
			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運転 履歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報							
				デ ジ タル	ア ナ ログ	デ ジ タル	ア ナ ログ									毎 正 時	ト ー タ ル	日・月	ト ー タ ル	HH	H	L	LL	警 報	警 報	警 報	
D230500		データリンク 異常		○				○						○												良	
D230502		福浦配水池 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230503		福浦配水池 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230504		都万路・代 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230506		都万路ポンプ場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230507		代浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230508		山田浄水場 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230509		山田浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230510		奥津戸ポンプ場 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230511		奥津戸ポンプ場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230512		門森配水池 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230513		門森配水池 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230514		上里浄水場 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230515		上里浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230516		油井・歌木・那久 テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230517		油井浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230518		歌木浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230519		那久浄水場 テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	
D230520		データロガー用PLC 電池異常		○				○						○												良	
D230521		大津久浄水場テレメータ親局 電池異常		○				○						○												良	
D230522		大津久浄水場テレメータ子局 電池異常		○				○						○												良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。(例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。)

監視項目結果一覧表(84/91)

設備名称：千田浄水場（センダジョウスイジョウ）（1/5）

監視用	TAG_NO.	監視項目	信号種別											画面表示												判 定	備 考		
			スケール	入力		出力		設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラフ	運 転 歴 史	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報					
				デジ タル	アナ ログ	デジ タル	アナ ログ									毎正時 瞬 時	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	平 均	積 算	最 大	最 小			HH 警 報	H 警 報
A201120		千田浄水場 取水井水位	0.00 ~ 8.00	m	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201121		千田浄水場 ダム水流量	0.0 ~ 50.0	m ³ /h	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203121		千田浄水場 ダム水流量 積算	1	m ³ /P	○									○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201122		千田浄水場 取水流量	0.0 ~ 30.0	m ³ /h	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203122		千田浄水場 取水流量 積算	1	m ³ /P	○									○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201123		千田浄水場 原水濁度	0 ~ 100	度	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201124		千田浄水場 原水色度	0 ~ 100	度	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201125		千田浄水場 ろ過流量	0.0 ~ 40.0	m ³ /h	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203125		千田浄水場 ろ過流量 積算	1	m ³ /P	○									○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201126		千田浄水場 浄水濁度	0.00 ~ 2.00	度	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201127		千田浄水場 浄水PH	0.0 ~ 14.0	pH	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201128		千田浄水場 浄水残塩	0.00 ~ 2.00	mg/L	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201129		千田浄水場 浄水池水位	0.00 ~ 3.00	m	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A201130		千田浄水場 送水流量	0.0 ~ 80.0	m ³ /h	○		○		○	○		○		○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
A203130		千田浄水場 送水流量 積算	1	m ³ /P	○									○		○	○	○	○					○	○	○	○	良	
D230704		200V 停電			○			○																				良	
D230705		発電機 運転			○			○				○																良	
A209035		発電機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○										○				良	
D230706		発電機 故障			○			○	○																			良	
D230707		発電機 燃料タンク減			○			○	○																			良	
D230467		No.1取水ポンプ 運転			○			○				○																良	
A209036		No.1取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○										○				良	
D230468		No.1取水ポンプ 故障			○			○	○				○	○														良	
D230469		No.2取水ポンプ 運転			○			○				○																良	
A209037		No.2取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○										○				良	
D230470		No.2取水ポンプ 故障			○			○	○				○	○														良	
D230708		No.1ダム水電動弁 全閉			○			○																				良	
D230709		No.1ダム水電動弁 全開			○			○																				良	
D230710		No.1ダム水電動弁 故障			○			○	○					○	○													良	
D230711		No.2ダム水電動弁 全閉			○			○																				良	
D230712		No.2ダム水電動弁 全開			○			○																				良	
D230713		No.2ダム水電動弁 故障			○			○	○					○	○													良	
D230714		No.1送水ポンプ 運転			○			○				○																良	
A209038		No.1送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○										○				良	
D230715		No.1送水ポンプ 故障			○			○	○				○	○														良	
D230716		No.2送水ポンプ 運転			○			○				○																良	
A209039		No.2送水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h										○										○				良	
D230717		No.2送水ポンプ 故障			○			○	○				○	○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(85/91)

設備名称：千田浄水場（センダジョウスイジョウ）（2/5）

TAG_NO.	監視用	監視項目	信号種別	スケール	入力 デジタル	出力 アナログ	設備 状態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バリエーション	運転履歴	タイム シフト	故障 通報	画面表示												判 定	備 考	
															日報				月報／年報				HL警報						
															毎正時 瞬時	積算 平均	トータル 積算	最大 最小	日・月 平均	積算 平均	トータル 積算	最大 最小	HH 警報	H 警報	L 警報	LL 警報			
D230718		原水サンプリングポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230719		浄水サンプリングポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230720		100V 停電			○			○						○														良	
D230721		UPS故障			○			○						○														良	
D230466		取水井 減水			○		○	○					○	○														良	
D230722		浄水池 減水			○		○	○					○	○														良	
D230723		浄水池 満水			○		○	○					○	○														良	
D230724		原水濁度 異常高			○		○	○					○	○														良	
D230725		原水色度 異常高			○		○	○					○	○														良	
D230726		浄水濁度 異常高			○		○	○					○	○														良	
D230727		浄水PH 異常高			○		○	○					○	○														良	
D230728		浄水PH 異常低			○		○	○					○	○														良	
D230729		浄水残塩 異常高			○		○	○					○	○														良	
D230730		浄水残塩 異常低			○		○	○					○	○														良	
D230733		No.1原水ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209041		No.1原水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230734		No.1原水ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230736		No.2原水ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209042		No.2原水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230737		No.2原水ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230738		No.1ろ過ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209043		No.1ろ過ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230739		No.1ろ過ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230740		No.2ろ過ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209044		No.2ろ過ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230741		No.2ろ過ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230742		No.1逆洗ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209045		No.1逆洗ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230743		No.1逆洗ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230744		No.2逆洗ポンプ 運転			○		○					○																良	
A209046		No.2逆洗ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h											○						○							良	
D230745		No.2逆洗ポンプ 故障			○		○	○					○	○														良	
D230746		原水槽 減水			○		○	○					○	○														良	
D230747		原水槽 満水			○		○	○					○	○														良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0～10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(86/91)

設備名称：千田浄水場（センダジョウスイジョウ）（3/5）

TAG NO.	監視用	監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考		
				入力		出力		設備 状態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タ イ ム シ フト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報				HL 警 報					
				デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ									毎 正 時	ト ー タ ル	日・月	ト ー タ ル	平 均	積 算	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報	LL 警 報		
D230748		ろ過ポンプ槽 減水		○				○	○					○	○												良		
D230749		ろ過ポンプ槽 満水		○				○	○					○	○												良		
D230752		空気主弁 全開		○				○																			良		
D230753		空気主弁 全開		○				○																			良		
D230754		空気主弁 故障		○				○	○					○	○												良		
D230755		空気副弁 全開		○				○																			良		
D230756		空気副弁 全開		○				○																			良		
D230757		空気副弁 故障		○				○	○					○	○												良		
D230758		No.1コンプレッサー 運転		○				○					○														良		
A209047		No.1コンプレッサー 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○			○								良		
D230759		No.1コンプレッサー 故障		○				○	○					○	○												良		
D230760		No.2コンプレッサー 運転		○				○					○														良		
A209048		No.2コンプレッサー 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○			○								良		
D230761		No.2コンプレッサー 故障		○				○	○					○	○												良		
D230762		空気圧 低		○				○							○												良		
D230763		エアードライヤ 故障		○				○							○												良		
D230764		エア調整盤 一括故障		○				○							○												良		
D230731		急速攪拌機 運転		○				○					○														良		
A209040		急速攪拌機 運転時間	0:00 ~ 24:00	h												○			○								良		
D230732		急速攪拌機 故障		○				○	○					○	○												良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(87/91)

設備名称：千田浄水場（センダジョウスイジョウ）（4/5）

TAG NO.	監視用	監視項目	信号種別										画面表示												判 定	備 考			
			スケール	入力		出力		設備状態	アラーム(重)	アラーム(軽)	トレンド	バーグラフ	運転履歴	タイムシフト	故障通報	日報				月報／年報				HL警報					
				デジタル	アナログ	デジタル	アナログ									毎正時瞬	積算平均	トータル積算平均	最大	最小	日・月平均	積算平均	最大	最小			HH警報	H警報	L警報
D230768		活性炭ろ過機	ろ過中	○			○					○															良		
A209508		活性炭ろ過機	ろ過回数	0 ~ 9999 回											○				○								良		
D230769		活性炭ろ過機	逆洗中	○			○					○															良		
D230770		活性炭ろ過機	捨水中	○			○					○															良		
D230771		活性炭ろ過機	休止中	○			○					○															良		
D230772		活性炭ろ過機 原水弁	全開	○			○																				良		
D230773		活性炭ろ過機 原水弁	全開	○			○																				良		
D230774		活性炭ろ過機 原水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230775		活性炭ろ過機 ろ過弁	全開	○			○																				良		
D230776		活性炭ろ過機 ろ過弁	全開	○			○																				良		
D230777		活性炭ろ過機 ろ過弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230778		活性炭ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230779		活性炭ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230780		活性炭ろ過機 捨水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230781		活性炭ろ過機 逆洗弁	全開	○			○																				良		
D230782		活性炭ろ過機 逆洗弁	全開	○			○																				良		
D230783		活性炭ろ過機 逆洗弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230784		活性炭ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230785		活性炭ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230786		活性炭ろ過機 排水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230787		No.1急速ろ過機	ろ過中	○			○					○															良		
A209509		No.1急速ろ過機	ろ過回数	0 ~ 9999 回											○				○								良		
D230788		No.1急速ろ過機	逆洗中	○			○					○															良		
D230789		No.1急速ろ過機	捨水中	○			○					○															良		
D230790		No.1急速ろ過機	休止中	○			○					○															良		
D230791		No.1急速ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230792		No.1急速ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230793		No.1急速ろ過機 捨水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230794		No.1急速ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230795		No.1急速ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230796		No.1急速ろ過機 排水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230800		No.2急速ろ過機	ろ過中	○			○					○															良		
A209510		No.2急速ろ過機	ろ過回数	0 ~ 9999 回											○				○								良		
D230801		No.2急速ろ過機	逆洗中	○			○					○															良		
D230802		No.2急速ろ過機	捨水中	○			○					○															良		
D230803		No.2急速ろ過機	休止中	○			○					○															良		
D230804		No.2急速ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230805		No.2急速ろ過機 捨水弁	全開	○			○																				良		
D230806		No.2急速ろ過機 捨水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230807		No.2急速ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230808		No.2急速ろ過機 排水弁	全開	○			○																				良		
D230809		No.2急速ろ過機 排水弁	故障	○			○	○					○	○													良		
D230810		水処理制御盤	PLC異常	○			○							○													良		

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(88/91)

設備名称：千田浄水場（センダジョウスイジョウ）（5/5）

TAG_NO.	監視用	監視項目	スケール	信号種別										画面表示														判 定	備 考
				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレンド	バー グラ フ	運 転 履 歴	タイム シフト	故障 通報	日報				月報／年報				HL警報							
														毎 瞬 時	積 算	平 均	最 大	最 小	日・月	平 均	積 算	平 均	最 大	最 小	HH 警 報	H 警 報	L 警 報		
D230811		No. 1 1次PAC 注入ポンプ 運転		○		○					○																	良	
A209049		No. 1 1次PAC 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h							○							○										良	
D230812		No. 1 1次PAC 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230813		No. 2 1次PAC 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209050		No. 2 1次PAC 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230814		No. 2 1次PAC 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230815		1次PAC 注入ポンプ 注入不良		○			○							○														良	
D230816		No. 1 2次PAC 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209051		No. 1 2次PAC 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230817		No. 1 2次PAC 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230818		No. 2 2次PAC 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209052		No. 2 2次PAC 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230819		No. 2 2次PAC 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230820		2次PAC 注入ポンプ 注入不良		○			○							○														良	
D230821		No. 1 苛性ソーダ 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209053		No. 1 苛性ソーダ 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230822		No. 1 苛性ソーダ 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230823		No. 2 苛性ソーダ 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209054		No. 2 苛性ソーダ 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230824		No. 2 苛性ソーダ 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230825		苛性ソーダ 注入ポンプ 注入不良		○			○							○														良	
D230826		No. 1 中次重 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209055		No. 1 中次重 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230827		No. 1 中次重 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230828		No. 2 中次重 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209056		No. 2 中次重 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230829		No. 2 中次重 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230830		中次重 注入ポンプ 注入不良		○			○							○														良	
D230832		No. 1 後次重 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209057		No. 1 後次重 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230833		No. 1 後次重 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230834		No. 2 後次重 注入ポンプ 運転		○		○							○															良	
A209058		No. 2 後次重 注入ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00	h														○										良	
D230835		No. 2 後次重 注入ポンプ 故障		○		○	○						○	○														良	
D230836		後次重 注入ポンプ 注入不良		○			○							○														良	
D230837		PAC貯留槽 液位低		○		○	○						○	○														良	
D230838		苛性ソーダ貯留槽 液位低		○		○	○						○	○														良	
D230839		次重貯留槽 液位低		○		○	○						○	○														良	
D230840		前処理ろ過機 ろ過中		○		○							○															良	
D230841		前処理ろ過機 休止中		○		○							○															良	
D230842		テレメータ子局電池異常		○			○																					良	
D230843		テレメータ異常		○			○																					良	

-各々該当する項目を「○」で示します。

-スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(90/91)

設備名称：山田浄水場（ヤマダジョウスイジョウ）（2/3）

TAG NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考			
監視用				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラーム (重)	アラーム (軽)	トレ ン ド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フト	故 障 通 報	日報				月報／年報				HL警報								
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小			HH 警 報	H 警 報	L 警 報
D230550		山田第2水源No.2取水ポンプ 運転		○		○				○																			良	
D230551		山田第2水源No.2取水ポンプ 故障		○		○	○				○	○																	良	
A209032		山田第2水源No.2取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○						○										良	
D230552		山田第2水源No.2排水電動弁 開		○		○																							良	
D230553		山田第2水源No.2排水電動弁 故障		○		○	○				○	○																	良	
D230556		山田第2水源No.1 INV故障		○			○					○																	良	
D230557		山田第2水源No.2 INV故障		○			○					○																	良	
D230560		山田第2水源 盤内温度上昇		○			○					○																	良	
D230561		山田第2水源No.1取水井 減水		○		○	○				○	○																	良	
D230562		山田第2水源No.2取水井 減水		○		○	○				○	○																	良	
D230563		山田第3水源取水ポンプ 運転		○		○				○																			良	
D230564		山田第3水源取水ポンプ 故障		○		○	○				○	○																	良	
A209033		山田第3水源取水ポンプ 運転時間	0:00 ~ 24:00 h										○						○										良	
D230565		山田第3水源排水電動弁 開		○		○																							良	
D230566		山田第3水源排水電動弁 故障		○		○	○			○		○	○																良	
D230569		山田第3水源 INV故障		○			○					○																	良	
D230570		山田第3水源 盤内温度上昇		○			○					○																	良	
D230571		山田第3水源取水井 減水		○		○	○				○	○																	良	
D230576		山田配水池No.1次垂注ポンプ運転		○		○				○																			良	
D230577		山田配水池No.1次垂注ポンプ故障		○		○	○				○	○																	良	
D230578		山田配水池No.2次垂注ポンプ運転		○		○				○																			良	
D230579		山田配水池No.2次垂注ポンプ故障		○		○	○				○	○																	良	
D230580		山田配水池No.3次垂注ポンプ運転		○		○				○																			良	
D230581		山田配水池No.3次垂注ポンプ故障		○		○	○				○	○																	良	
D230582		山田配水池No.4次垂注ポンプ運転		○		○				○																			良	
D230583		山田配水池No.4次垂注ポンプ故障		○		○	○				○	○																	良	
D230584		次垂貯留槽 減		○		○	○				○	○																	良	
D230585		山田配水池 満水		○		○	○				○	○																	良	
D230586		山田配水池 減水		○		○	○				○	○																	良	

・各々該当する項目を『○』で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0~10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）

監視項目結果一覧表(91/91)

設備名称：山田浄水場（ヤマダジョウスイジョウ）（3/3）

TAG NO.		監視項目	スケール	信号種別										画面表示												判 定	備 考		
監視用				入力 デ ジ タ ル	出力 デ ジ タ ル	設 備 状 態	アラ ーム (重)	アラ ーム (軽)	トレ ンド	バ ー グ ラ フ	運 転 履 歴	タイ ム シ フ ト	故 障 通 報	日 報				月 報 / 年 報				HL 警 報							
														毎正時 瞬 時	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小	日・月 平 均	積 算	平 均	積 算	最 大	最 小			HH 警 報	H 警 報
D230592		山田配水池配水残塩	異常高	○		○	○					○	○															良	
D230593		山田配水池配水残塩	異常低	○		○	○					○	○															良	
D230594		山田配水池配水濁度	異常高	○		○	○					○	○															良	
D230595		山田配水池配水濁度	異常低	○		○	○					○	○															良	
D230596		山田配水池配水色度	異常高	○		○	○					○	○															良	
D230597		山田配水池配水色度	異常低	○		○	○					○	○															良	
D230598		中央配水池	満水	○		○	○					○	○															良	
D230599		中央配水池	減水	○		○	○					○	○															良	
D230600		山田配水池接合井	満水	○		○	○					○	○															良	
D230601		山田配水池接合井	減水	○		○	○					○	○															良	
D230608		山田配水池原水流入弁	全開	○		○						○	○															良	
D230609		山田配水池原水流入弁	軽故障	○		○		○				○	○															良	1回目軽故障
D230610		山田配水池原水流入弁	重故障	○		○		○				○	○															良	2回目重故障
D230624		山田配水池逆洗弁	開	○		○						○	○															良	
D230625		山田配水池逆洗弁	軽故障	○		○		○				○	○															良	1回目軽故障
D230626		山田配水池逆洗弁	重故障	○		○		○				○	○															良	2回目重故障
D230628		山田配水池捨水弁	閉	○		○						○	○															良	
D230629		山田配水池捨水弁	軽故障	○		○		○				○	○															良	1回目軽故障
D230630		山田配水池捨水弁	重故障	○		○		○				○	○															良	2回目重故障
D230618		山田配水池ろ抗	異常	○				○					○															良	
D230602		中央配水池 No.1受水電動弁	全閉	○		○																						良	
D230603		中央配水池 No.1受水電動弁	全開	○		○																						良	
D230604		中央配水池 No.1受水電動弁	故障	○		○		○				○	○															良	
D230605		中央配水池 No.2受水電動弁	全閉	○		○																						良	
D230606		中央配水池 No.2受水電動弁	全開	○		○																						良	
D230607		中央配水池 No.2受水電動弁	故障	○		○		○				○	○															良	
D230633		山田配水池	ろ過中	◇		◇						◇																-	将来
D230634		山田配水池	ろ排中	◇		◇						◇																-	将来
D230635		山田配水池	逆洗中	◇		◇						◇																-	将来
D230636		山田配水池	休止中	◇		◇						◇																-	将来
D230616		山田配水池テレメータ	異常	○				○					○															良	
D230617		第1水源テレメータ	異常	○				○					○															良	
D230612		中央配水池テレメータ	異常	○				○					○															良	
D230613		中央配水池テレメータ親局	電池異常	◇		◇		◇				◇																-	将来
D230614		中央配水池テレメータ子局	電池異常	◇		◇		◇				◇																-	将来

・各々該当する項目を「○」で示します。

・スケールでは、表示/印字する数値の有効数字を示しています。（例えば、0～10.0と示されている場合、小数点以下1桁の表示である事を示しています。）